

Wykonawca przeglądu:
03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/16 NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Data wykonania przeglądu: 2024-08-26  
Data kolejnego przeglądu: 2025-08  
Przyczyna przeglądu: **przeegląd okresowy**

PROTOKÓŁ nr 14/08/2024/EW

z przeglądu urządzeń oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Właściciel obiekt:	Administrator i miejsce przeglądu:
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Warszawa	BUD. C ul. SZCZĘŚLIWICKA 34 Warszawa

Ogólna ocena stanu urządzeń

NEGATYWNA

Podstawa Prawna

- PN---EN 1838-2005 Zastosowania oświetlenia; Oświetlenie awaryjne
- PN---EN 50172-2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- PN---92/N-01256/02 Znak bezpieczeństwa. Eweakuacja
- PN---EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnego
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

W wyniku prac kontrolnych stwierdzono:

czas pracy awaryjnej: **W NORMIE** - z wyłączeniem uszkodzonych opraw

natężenie oświetlenia:

powyżej 1,0lx w osi dróg ewakuacyjnych;

powyżej 5,0lx nad urządzeniami ppoż

powyżej 0,5lxw kazdym z pozostałych badanych punktów

- czas załączenia systemu: <2s;

Pomiary wykonano w warunkach zaciemnienia, w godzinach nocnych/po zmroku

WYNIK PRZEGLĄDU - **NEGATYWNY**

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD	PIECZĘĆ FIRMOWA / PODPIS
Pomiary Elektryczne Przemysław Małec B1 - 681/685/22 E1 - 600/685/22	MODERNIZATORIUM Emilia Orłak 03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/16 NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Warszawa, dn. 26.08.2024

Załącznik nr.1 do protokołu nr 14/08/2024/EW

Ilościowy wykaz oprav nie spełniających wymagań

LP	TYP OPRAWY	OCENA (*)	UWAGI
1	OPRAWA AW. 1	nie	parter - stołówka
2	OPRAWA AW. 1	nie	Ip. - nad telewizorem
3	OPRAWA KIERUNKOWA. 1	nie	Ip. - nad telewizorem
4	OPRAWA AW. 1	nie	Ip. - przy pom. 124
5	OPRAWA AW. 1	nie	Ip. - przy toaletach
6	OPRAWA AW. 1	nie	parter. - przy toaletach

(\*) ocena stanu:  
tak pozytywny  
nie negatywny

PRZYRZĄDY POMIAROWE

TYP / NAZWA: SONEL MPI-520 Z PRZYSTAWKĄ LUKSOMETRYCZNĄ  
NUMER: 721345

IMIE I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGŁĄD

Pomiary Elektryczne  
Przemysłowe  
D1 - 601/685/22  
E1 - 600/685/22

MODERNIZATORIUM  
Emilia Ornat  
03-139 Warszawa: ul. Hanki Ordonówny 19/16  
NIP 8942914402, Reg. 368137863

Martyna Zawada