

Wykonawca przeglądu:
MODERNIZATORIUM Emilia Ornat 03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonowskiej 19/16 NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Data wykonania przeglądu: 2024-08-<sup>26</sup>~~6~~ *Warszawa*  
Data kolejnego przeglądu: 2024-07  
Przyczyna przeglądu: **przeгляд okresowy**

PROTOKÓŁ nr 13/08/2024/EW

z przeglądu urządzeń oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Właściciel obiektu:	Administrator i miejsce przeglądu:
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO  Warszawa	BUD. D ul. SZCZĘŚLIWICKA 34 Warszawa

Ogólna ocena stanu urządzeń
<b>NEGATYWNA</b>
Podstawa Prawna
-PN---EN 1838-2005 Zastosowania oświetlenia; Oświetlenie awaryjne -PN---EN 50172-2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego -PN---92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Eweakuacja -PN---EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnego - Rozporządzenie Min, Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 "W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

W wyniku prac kontrolnych stwierdzono:

czas pracy awaryjnej: **W NORMIE - z wyłączeniem uszkodzonych opraw**

natężenie oświetlenia:

**powyżej 1,0lx w osi dróg ewakuacyjnych;**

**powyżej 5,0lx nad urządzeniami ppoż**

**powyżej 0,5lxw kazdym z pozostałych badanych punktów**

- czas załączenia systemu: <2s;

Pomiary wykonano w warunkach zaciemnienia, w godzinach nocnych/po zmroku

WYNIK PRZEGLĄDU - **NEGATYWNY**

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD	PIECZĘĆ FIRMOWA I PODPIS
Pomiary Elektryczne Przemysław Marek DN - 601/685/02 E1 - 600/685/22	MODERNIZATORIUM Emilia Ornat 03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonowskiej 19/16 NIP 894-29-14-402, Reg. 368137863

Warszawa, dn. 26.08.2023

**Załącznik nr 1 do protokołu nr 13/08/2024/EW**

**Ilościowy wykaz oprav nie spełniających wymagań**

LP	TYP OPRAWY	OCENA (*)	UWAGI
1	OPRAWA AW. 1	nie	PARTER - przy pom. 6
2	OPRAWA KIERUNKOWA. 2	nie	Ip. - przy pom. 14

(\*) ocena stanu:

tak	pozytywny
nie	negatywny

**PRZYRZĄDY POMIAROWE**

TYP / NAZWA: SONEL MPI-520 Z PRZYSTAWKĄ LUKSOMETRYCZNĄ  
NUMER: 721345

**IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ PRZEGLĄD**

Pomiary Elektryczne  
Przemysław Małec  
D1 581/585/22  
E 500/585/22

MODERNIZATORIUM  
Emilia Ornat  
03-139 Warszawa, ul. Hanki Ordonówny 19/16  
NIP 894 29-14 402, Reg. 368137863

Małgorzata Zawada