

ZAPYTANIE CENOWE

pn. „Wykonanie przeglądów systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach policji województwa małopolskiego”

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Decyzją Nr 58/2021 z dnia 04.11.2021 r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie z późniejszymi zmianami.

I. Informacje ogólne:**1. Ofertę należy przesłać do dnia 13.11.2024 do godziny 10:00:**

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: <https://malopolska-policja.eb2b.com.pl>, zakładka „Postępowania” → „Lista postępowań otwartych”. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie przeglądów systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynkach policji województwa małopolskiego oraz przeprowadzenie diagnozy systemów w przypadku wykrycia podczas przeglądu nieprawidłowości.

1. Zamawiający wymaga, aby prace związane z przeglądem instalacji i urządzeń elektronicznych **systemów sygnalizacji pożaru** będą obejmować następujący zakres czynności:
 - 1) sprawdzenie centrali zgodnie z instrukcją jej obsługi,
 - 2) sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu, sprawdzenie działania linii dozorowych,
 - 3) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
 - 4) przeprowadzanie wszystkich innych kontroli i prób określonych przez wykonawcę lub dostawcę w dokumentacji techniczno – ruchowej
 - 5) sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów,
 - 6) testowanie wszystkich elementów w liniach dozorowych,
 - 7) kontrola urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie,
 - 8) sprawdzenie poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego,
 - 9) sprawdzenie poprawności działania zasilaczy,
 - 10) sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia),
 - 11) sprawdzenie sygnalizacji braku źródła podstawowego i rezerwowego,
 - 12) sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania akumulatorów oraz ich stan naładowania),
 - 13) konserwacja zacisków akumulatorów,
 - 14) konserwacja zacisków, styków i złącz elektrycznych,
 - 15) sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego,

- 16) wymiana uszkodzonych wskaźników (żarówki), bezpieczników, oporników oraz szybek do przycisków typu ROP,
 - 17) dokonanie wpisu w Książki Pracy Systemu w tym uwag o stanie technicznym
 - 18) sporządzanie protokołów z przeglądu z oceną stanu technicznego,
 - 19) jeżeli podczas wykonywania przeglądu zostaną ujawnione usterki Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia kosztorysu napraw w którym musi zawrzeć:
 - a. dokładny zakres prac niezbędnych do przywrócenie sprawności systemu,
 - b. części i elementy wymagające wymiany/naprawy wraz z cenami jednostkowymi,
 - c. ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy wraz z ceną za jedną roboczogodzinę.
 - d. czas niezbędny do wykonania naprawy.
2. Prace związane z przeglądem instalacji i urządzeń elektronicznych **systemów oddymiania** obejmują wszystkie czynności odnoszące się do instalacji i urządzeń sygnalizacji pożaru oraz dodatkowo:
- 1) sprawdzenie działania linii sterujących przewietrzaniem,
 - 2) sprawdzenie działania ręcznego sterowania przewietrzaniem,
 - 3) sprawdzenie transmisji danych między płytami i modułami,
 - 4) regulacje części ruchomych oraz ich przesmarowanie,
 - 5) regulacja i poprawa mocowania i działania siłowników,
 - 6) sprawdzenie poprawności otwierania klap dymowych (testowanie siłownika poprzez uruchomienie go z centrali lub przycisku oddymiającego) oraz przeprowadzenie konserwacji mechanizmów
 - 7) kontrola poprawności sygnalizacji położenia klap w centralach sterujących
 - 8) sprawdzenie zadziałania chwytaków elektromagnetycznych drzwiowych,
 - 9) sprawdzenie zadziałania zwór elektromagnetycznych i elektrozaczepów wraz z przeprowadzeniem regulacji konserwacji
 - 10) sprawdzenie działania otwarcia drzwi ewakuacyjnych z poziomu przycisków ewakuacyjnych i centrali sterujących
 - 11) sprawdzenie zadziałania klap okien przeciwpożarowych i oddymiających,
 - 12) sporządzanie protokołów z konserwacji/przeglądu z oceną stanu technicznego.
 - 13) jeżeli podczas wykonywania przeglądu zostaną ujawnione usterki Wykonawca jest zobligowany jest do przedstawienia kosztorysu napraw w którym musi zawrzeć:
 - a. dokładny zakres prac niezbędnych do przywrócenie sprawności systemu,
 - b. modele i typy części i elementy wymagających wymiany/naprawy wraz z cenami jednostkowymi.
 - c. ilość roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy wraz z ceną za jedną roboczogodzinę.
 - d. czas niezbędny do wykonania naprawy.

III. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowo sporządzony i dostarczony do Zamawiającego protokół przeglądu oraz kalkulacja naprawy (jeżeli OPZ ją przewiduje). Zapłata za usługę, nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
2. Lista systemów podlegających zadaniu zawarta jest w formularzu cenowym **załącznik nr 2**.

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy w **postaci wypełnionego załącznika nr 1 i nr 2. Załącznik nr 2 składa się z dwóch arkuszy** - pierwszy systemu SSP, drugi systemu oddymianie - **należy wypełnić oba arkusze** (nie dotyczy zadania 1). **Podczas sporządzania oferty należy wypełnić jedynie komórki w kolorze żółtym.**
4. Koszt czynności wskazanych w pkt II (OPZ) musi zawierać się w zryczałtowanym koszcie przeglądu podanym w formularzu cenowym.
5. Z przeprowadzonych czynności przeglądu Wykonawca sporządzi protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania
6. Systemy ze względu na specyfikę i lokalizację zostały podzielone na pięć zadań. Oferty można składać na każde zadanie niezależnie. Każde zadanie będzie rozpatrywane samodzielnie.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał odpowiednie zaplecze osobowe i techniczne oraz kwalifikacje do realizacji przedmiotowego zadania w tym wypełnić i oświadczenie stanowiące **załącznik nr 3.**
8. Wykonawca spełni warunek pkt 7 jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:
 - a. Dwoma osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do wykonywania czynności związanych z ich **eksploatacją** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:
 - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. a).
 - b. Jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, uprawniające do wykonywania czynności związanych z ich **dozorem** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych:
 - dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 Kv
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. a).
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedłożył Zamawiającemu listę osób, które wykonywały będą prace w ramach działań Wykonawcy podaniem następujących danych (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia i numer dokumentu tożsamości osoby fizycznej) oraz listę pojazdów niezbędnych do realizacji prac (marka i nr rejestracyjny). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren jednostki osób niepożądanych ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jednostce i jej zasobom
10. Dane wymagane w pkt 9 powinny być przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem prac. Zamawiający może bez podania przyczyn odmówić wpuszczenia osoby na swój teren. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Taka sytuacja nie może być podstawą do żądania wydłużenia terminu realizacji zadania.

11. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 45 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia, lecz nie później niż do 31.12.2024 roku.
12. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: zgodnie z załącznikiem nr 2.
13. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przeglądu Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 50,00 zł za każdy system, którego zwłoka dotyczyła lecz nie więcej niż 15% wartości brutto całego zlecenia,

Telefony kontaktowe w sprawie : 47 83 54 920; 47 83 58 678

IV. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena.

V. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór przedstawienia oferty,
- Załącznik nr 2 – formularz cenowy,
- Załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące zaplecza osobowego i technicznego oraz kwalifikacji,
- Załącznik nr 4 – wzór protokołu przeglądu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Krakowie
pod.nsp. Małgorzata Jodłowska-Brzostek

KIEROWNIK
Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Krakowie
podkom. Konrad Siwek