

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Cel i zakres zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa odwodnienia liniowego betonowego oraz systemowej studni betonowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę następujących materiałów:

L.p.	Opis	Ilość	J. m.
1	Odwodnienie liniowe betonowe wym. 300x200mm	24	szt.
2	Zakończenie odwodnienia liniowego	2	szt.
3	studnia betonowa 500x300x300 zakończona krućcem fi 200	1	Szt.

2.1. Parametry szczegółowe produktów

Wymagania dotyczące produktu:

L.p.	Opis	Parametry szczegółowe
1	Odwodnienie liniowe betonowe wym. 300x200mm	<ul style="list-style-type: none">Wymiar (dł./szer./wys.): 500x300x200mmPokrywa: żeliwna D400wykonane z wysokiej jakości betonu klasy C35/45miejsca podparcia pokryw wzmocnione listwą stalową lub ocynkowanąpokrywy przykręcanekanały zbrojone konstrukcją zbrojeniowągładka powierzchnia kanałów
2	Zakończenie odwodnienia liniowego	<ul style="list-style-type: none">Wymiar (szer./wys.): 300x200
3	studnia betonowa 500x300x300 zakończona króćcem fi 200	<ul style="list-style-type: none">Systemowa studzienka zbiorczaStudnia betonowa zbrojona bez pokrywyWymiar (dł./szer./wys.): 500x300x300mmKróciec o średnicy fi=200

Produkty muszą być nowe

3. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 3 tygodni, licząc od daty przesłania zlecenia.

4. Miejsce dostawy

Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie w jednorazowej dostawie na teren Oczyszczalni Ścieków

Tychy Urbanowice, ul. Lokalna 14, 43-100 Tychy.

5. Odbiór przedmiotu Zamówienia

- 5.1. Z czynności odbioru całości przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony i podpisany bez uwag przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru.
- 5.2. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratą lub szkodami powstałymi w transporcie ponosi Wykonawca.
- 5.3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, jak również niekompletności dostarczonego przedmiotu zamówienia, ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji określonej w pkt. 5.4. W przypadku usunięcia w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, wszystkich stwierdzonych podczas odbioru wad i zastrzeżeń do dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz braku jakichkolwiek innych uwag Zamawiającego, przyjmuje się iż przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie.
- 5.4. Wady i usterek jak również niekompletności dostarczonego przedmiotu zamówienia, stwierdzone podczas dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia, zostaną spisane w protokole usterek podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
- 5.5. Do czasu usunięcia stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania podpisania protokołu odbioru.

6. Warunki płatności

Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w pkt 5.1. OPZ, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę, płatnej na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Warunki gwarancji

- 7.1. W ramach gwarancji obowiązywać będą ogólne warunki gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
- 7.2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Wymagania dotyczące oferty

Wykonawca przygotowuje szczegółową ofertę, która będzie zawierała:

- wycenę jednostkową wraz z uwzględnieniem kosztów transportu na Oczyszczalnię Ścieków Tychy-Urbanowice
- kartę katalogową zawierającą specyfikację produktów