

I. dz. IR- 2310-801/ *9212* /24/JI

Katowice 19 listopada 2024 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: **„Częściową wymianę pionu instalacji hydrantowej w Komisariacie Policji II w Częstochowie przy ul. Bór 14.”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

1. Zamawiający wymaga zakupu i montażu pionu instalacji hydrantowej. W ramach zlecenia wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności dla osiągnięcia celu.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)

2. Wykonawca oferuje wykonać zadanie za cenę ryczałtową która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie obowiązkową wizję lokalną we wskazanej jednostce po uprzednim kontakcie pod nr tel. 47 8581221

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: do dnia 12.12.2024 r.
- ofertę proszę złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę

UWAGA!

Wykonawca udziela zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

asp. Piotr CADOWSKI

Załączniki:

nr 1- OPZ
nr 2 – RODO
nr 3 – Brak wykluczenia
nr 4 – Wzór zlecenia/umowy
nr 5 – Oględziny

Wyk. w 1 egz. JI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Częściowa wymiana pionu instalacji hydrantowej w Komisariacie Policji II w Częstochowie przy ul. Bór 14”

Stan istniejący:

W budynku Komisariatu Policji II w Częstochowie przy ul. Bór 14 znajduje się instalacja hydrantowa wraz z szafkami hydrantowymi. Na parterze od posadzki pion instalacji hydrantowej jest mocno skorodowany. Zatem wymianie podlegać będzie odcinek pionu instalacji hydrantowej począwszy od piwnicy przy stropie ku górze.

Zakres prac do wykonania:

1. Demontaż odcinka istniejącego pionu instalacji hydrantowej wraz z podejściem do hydrantu:

- rura stalowa o średnicy 2" – 3 mb
- kształtki

2. Kucie w posadzce w miejscu przejścia pionu inst. hydrantowej z piwnicy do parteru.

3. Zakup, dostawa i montaż

- rura stalowa ocynkowana 2" – 3 mb
- trójnik redukcyjny stalowy ocynk 2" / 1" / 2" – 1 szt
- trójnik redukcyjny stalowy ocynk 1" / 3/4" / 1" – 1 szt
- trójnik redukcyjny stalowy ocynk 2" / 1/2" / 2" – 1 szt
- mufka stalowa ocynk 1" – 2 szt
- nypel stalowy ocynk 1" – 2 szt
- nypel stalowy ocynk 2" - 1 szt
- odcinek rury stalowej ocynk 1" – 50 cm
- śrubunek mosiężny 1" – 1 szt
- odcinek rury stalowej ocynk 3/4" – 40 cm
- kolano stalowe ocynk 3/4" – 1 szt
- śrubunek 3/4" mosiężny – 1 szt
- kolano stalowe ocynk nypłowe 1" – 2 szt
- redukcja ocynk 2" / 1" – 1 szt
- mufka stalowa ocynk 2" – 1 szt
- śrubunek mosiężny kolankowy 1/2" – 1 szt
- przedłużka 1/2" mosiężna – 1-1,5cm
- złączka naprawcza Gebo 2" gwint wewnętrzny – 1 szt
- konopia
- pasta uszczelniająca
- zaprawa cementowa do odtworzenia posadzki i załatania dziur

Wymagania zamawiającego

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na **okres 36 miesięcy**, które będą liczone od dnia odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie wszystkich robót do **12.12.2024r.**;
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami;
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż;
5. Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót dokona przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż;
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt pojemnik na składowanie i wywieżenie odpadów (np. gruz) wraz z jego utylizacją.
7. Wywóz zużytych zdemontowanych metalowych elementów (np. rury, kształtki) na punkt skupu złomu w obecności przedstawiciela KP II Częstochowa.
Druk przyjęcia złomu powinien być wystawiony na Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach i przekazany Inspektorowi. Na podstawie przekazanego druku przyjęcia złomu KWP w Katowicach wystawi fakturę dla punktu, w którym skupiono „złom”.
8. Wykonawca z chwilą zakończenia robót jest zobowiązany do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Uwagi:

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie i wyjaśnił ewentualne wątpliwości związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;
2. Użyte do montażu części muszą być nowe;
3. Do kontaktu w przedmiotowej sprawie wyznaczony został Inspektor Nadzoru Andrzej Kłoz a tel. 798 031 949.

GŁÓWNY SPECJALISTA
SEKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH
Inspektor Nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Andrzej KŁOZA