


SYTUACJA  
SKALA 1:500

SIEĆ OBJĘTA OPRACOWANIEM  
DŁUGOŚĆ SIECI  
L1=256,2mb L2=436,2mb  
L=692,40mb

40 szt. PODPÓR  
W TYM:  
5x PUNKT STAŁY ŻELBETOWY  
34x PODPORA RUCHOMA ŻELBETOWA  
1x PODPORA RUCHOMA STAŁOWA



PODPORA DO NAPRAWY TYPU 1  
ŁĄCZNIE 6 szt.

PODPORA DO NAPRAWY 2 TYPU  
ŁĄCZNIE 18 szt.

PODPORA DO NAPRAWY 3 TYPU  
ŁĄCZNIE 8 szt.

PODPORA DO NAPRAWY 4 TYPU  
ŁĄCZNIE 7 szt.

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
| PROJEKT REMONTU PODPÓR SIECI CIEPŁEJ<br>NAPOMIETRZNEJ NA ODCINKU OD WĘZŁA P.4<br>DO PUNKTU PS.14<br>PRZY UL. CIEPLEJ I PRZESKOK W LUBLINIE |  |         | USŁUGI PROJEKTOWE<br>KRZYSZTOF KĄDZIEŃSKI<br>20-828 LUBLIN<br>ul. MORAWIAN 8<br>tel. 509 890 130 |
| ZESPÓŁ:  | UPRAWNIENIA:   | PODPIS: | DATA:  |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Kądzierski   | JSR/02/RC<br>580/15/08   |         | SIERPIEŃ 2023  |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Szymon Ślósarz   | LUB/017/PMB/17   |         | BRANŻA:  |
| ZAMAWIAJĄCY:   | LUBELSKIE PRZEDSIĘBIĘSTWO ENERGETYKI<br>CIEPŁEJ S.A.<br>ul. Puławska 28, 20-822 Lublin |         | STADIUM PROJEKTU:  |
| RYSUJĄCY:  | SYTUACJA CZ.1 - UL. CIEPŁA   |         | PROJEKT<br>REMONTU   |
|  |  |         | SKALA:   |
|  |  |         | 1:500  |
|  |  |         | NR RYSUNKU:  |
|  |  |         | K1   |