

Zakres prac i specyfikacja przedmiotu zakupu

Dotyczy: „Zaprojektuj i wybuduj - 3 SZT. PRZYŁĄCZY WODY NA SANGUSZKI”

Przedmiotem zakupu oraz zakresem prac jest:

- I. Wykonanie dokumentacji wykonawczej instalacji kanalizacyjnej do zaworów antyskażeniowych.**
- II. Aktualizacja dokumentacji „Aquawent” o normy i wytyczne MPWIK ws. budowy przyłączy wody z zestawem wodomiarowym.**
- III. Wykonanie remontu 3 szt. przyłączy wody na Sanguszki.**
- IV. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do zaworów antyskażeniowych.**
- V. Odbiory, testy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej.**

Szczegółowy zakres prac:

1. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu 3 szt. przyłączy wody w obiekcie PWPW S.A. (1 szt. przyłącza wody od strony ulicy Sanguszki, 2 szt. przyłączy wody od strony ulicy Wójtowskiej), projektu wykonawczego instalacji kanalizacji do obsługi zaworów antyskażeniowych (od zaworów antyskażeniowych do wskazanej przez Inwestora instalacji kanalizacji) oraz kompleksową dokumentację powykonawczą, po wykonaniu całego Zadania.
2. Szczegółowe zakresy remontów 3 szt. przyłączy wody zawarte są i opisane w projekcie wykonawczym firmy „AQUAWENT”, numer: 7416-PWPW-5/zamienny, zatwierdzonej w dniu 01.06.2022 roku przez PWPW S.A., która zostanie udostępniona po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
3. Przed podpisaniem Zamówienia/Umowy na wykonanie remontów, Wykonawca jest zobowiązany odbyć wizję lokalną w PWPW S.A. oraz ustalić szczegółowy zakres oraz logistykę wykonania remontu każdego z 3 szt. przyłączy wody z SUR (Służby Utrzymania Ruchu) PWPW S.A.
4. Prace dodatkowe do zakresu z projektu wykonawczego firmy „AQUAWENT”, mają polegać głównie na wykonaniu projektu wykonawczego instalacji kanalizacji, odprowadzającej wodę podczas zrzutów technologicznych z zaworów antyskażeniowych- pośrednio lub bezpośrednio do kanalizacji miejskiej oraz montaż na instalacji odpływowej (z zaworów antyskażeniowych) instalacji alarmowej zadziałania (np. flow switch, lokalna sygnalizacja świetlno-dźwiękowa)
5. Zaktualizowanie projektu wykonawczego „AQUAWENT” pod kontem wymagań, norm i przepisów MPWIK.
6. Dokumentacja „AQUAWENT” (projekt wykonawczy) do wykonania zadania, jest dołączona do OPZ jako załączniki. Oferenci przed otrzymaniem dokumentacji technicznej mają obowiązek podpisać z PWPW S.A. Umowę o zachowaniu poufności.
7. Obowiązkowe jest odbycie wizji lokalnych oraz rozmowy techniczne z Zamawiającym