

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Artur Markiewicz Nr upraw. 543/2011


Zawiercie: 07.06.2023

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

bez uwag

## LEGENDA

PRZENIESIENIE STANOWISKA ŁADOWANIA



PROJEKTOWANE POMIESZCZENIE ŁADOWANIA

### UWAGI OGÓLNE

- Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych.
- Wymiary otworów okien i drzwi oraz otworów dla stosowanych urządzeń należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych i dostosować do wymogów producenta.
- W zakresie wystroju wnętrz mogą być stosowane jedynie materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne oraz elementy zabudowy stałej wyposażenia co najmniej trudno zapalne lub niezapalne, okładziny sufitowe i sufity podwieszane co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Powyższe cechy powinny być potwierdzone stosownymi aktualnymi certyfikatami.



**P.S. BUDOPROJEKT**

40-036 KATOWICE ul. Królowej Jadwigi 10  
tel. (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jerzy DOMAŃSKI	261/79	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł DOBRYNIEWSKI	54/SLOKK/2022/II	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Magdalena POLAK	20/SLOKK/2017	
INWESTYCJA	mgr inż. arch. Maria DOMAŃSKA	342/86	

PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "LEROY MERLIN" W SOSNOWCU

OBIEKT  
"LEROY MERLIN" SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 26

TEMAT RYSUNKU  
RZUT POZIOMU ±0,00 - POMIESZCZENIE STACJI ŁADOWANIA WÓZKÓW

SKALA  
1:200

STADIUM

PW

BRANŻA

ARCHITECTURA

NR ARCHIWALNY

DATA

10.06.2023