



LEGENDA

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH gr. 25cm
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH gr. 24cm
- PROJEKTOWANA CZERPNIA 1000x500mm
TYP OCIEPLONY. SIŁOWNIK Ex
- STACJA ŁADOWANIA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
Z NAPIĘDEM ELEKTRYCZNYM/WÓZKI AKUMULATOROWE/
PROSTOWNIKI STACJONARNE. ŁĄCZNIE 20 STANOWISK
- KONSTRUKCJA STALOWA POD MONTAŻ PROSTOWNIKÓW
Z PROFILI STALOWYCH RK120x120
- OZNAKOWANIE POZIOME STANOWISK ŁADOWANIA
- RŁW PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ŁADOWANIA STANOWISK
ŁADOWANIA
- KCJ300 PROJEKTOWANA KORYTKO KABLOWE
- PROJEKTOWANE GNIAZDO WTYCZKOWE 16A 400V 3P+N+PE
Z WYŁĄCZNIKIEM, OBUDOWA IP54
- PROJEKTOWANE GNIAZDO WTYCZKOWE 16A 230V 1P+N+PE
Z WYŁĄCZNIKIEM, OBUDOWA IP54
- AW EW PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO IP65
- ROP PROJEKTOWANY RĘCZNY OSTRZEGAĆ POŻAROWY ROP
- CO ISTNIEJĄCA CZUJKA OPTYCZNA DYMU

UWAGI OGÓLNE

- Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić i korygować podczas prowadzenia robót budowlanych.
- Wymiary otworów okien i drzwi oraz otworów dla stosowanych urządzeń należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych i dostosować do wymogów producenta.
- W zakresie wystroju wnętrz mogą być stosowane jedynie materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne oraz elementy zabudowy stałej wyposażenia co najmniej trudno zapalne lub niezapalne, okładziny sufitowe i sufity podwieszane co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Powyższe cechy powinny być potwierdzone stosownymi aktualnymi certyfikatami.

P.S. BUDOPROJEKT 40-036 KATOWICE ul. Królowej Jadwigi 10 tel. (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szymon PARUCH	NR UPRAWNIEN	SLK/4930/POOE/13
OPRACOWAŁ	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof NOWAK	136/82	
INWESTYCJA PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "LEROY MERLIN" W SOSNOWCU			
OBIEKT "LEROY MERLIN" SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 26			
TEMAT RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - POMIESZCZENIE STACJI ŁADOWANIA WÓZKÓW		SKALA 1:100	
STADIUM PW	BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR ARCHIWALNY 1055/2022	DATA 2023-07
		NR RYSUNKU LMS3-17-00-01	