

l. dz. IR- 2221- 283/ **5396** /25/KP

Katowice 3 lipca 2025 r.

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: **„Zakup, dostawa i montaż klimatyzatora o wydajności około 3,5kW (LG, Mitsubishi, Carrier, Sinclair, Fujitsu) KMP Tychy Al. Bielska 46”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

1. W ramach zlecenia wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności i dostawy oraz montażu do osiągnięcia celu.

#### **Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)**

2. Wykonawca oferuje wykonać zadanie za cenę ryczałtową która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie obowiązkową wizję lokalną we wskazanej jednostce po uprzednim kontakcie pod nr tel. 47 855 12 27

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: 7 (słownie:siedem) dni kalendarzowych od daty podpisania Zlecenia
- ofertę proszę złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę

## **UWAGA!**

**Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, które będą liczone od dnia odbioru końcowego oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowane części i urządzenia. W ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał nieodpłatnego przeglądu i konserwacji urządzeń minimum 2 razy do roku w trakcie trwania gwarancji. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych w tym koszt dojazdu.**


Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego**



p.o. KASIERA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
PW w KATOWICACH  
asp. Mateusz UROWSKI

### Załączniki:

- nr 1 - OPZ
- nr 2 - RODO
- nr 3 - Brak wykluczenia
- nr 4 - Wzór zlecenia/umowy
- nr 5 - Oględziny
- nr 6 - Karta klimatyzatora



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja:  
KMP Tychy  
Al. Bielska 46

Przedmiotem zamówienia jest:

### **dostawa i montaż klimatyzatora**

*zakup, dostawa i montaż klimatyzatora o wydajności około 3,5kW  
(LG, Mitsubishi, Carrier, Sinclair, Fujitsu)*

1. zakup, dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)
  - klimatyzator przystosowany do pracy ciągłej
  - zestaw z pilotem;
  - zestaw z autostartem,
  - preferowane grawitacyjne odprowadzenie skroplin;
  - praca w zakresie temperatur zima -15°C latem +40°C;
  - skraplacz na zewnątrz przyjąć temperaturę pracy + 40°C;
  - wymagana praca ciągła klimatyzatora ze względu na specyfikę pracy w serwerowni;
  - preferowane urządzenie dedykowane do pracy w serwerowni;

zakres prac do wykonania:

- demontaż istniejącego urządzenia zarówno jednostki zewnętrznej jak i wewnętrznej wraz z orurowaniem instalacji chłodu (istniejące urządzenia należy pozostawić do decyzji użytkownika;)
- zakup, dostawa i montaż kompletnego klimatyzatora (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna), wraz z instalacją odprowadzenia skroplin oraz montażem orurowania instalacji chłodu;
- wykonanie nowej instalacji chłodzącej łączącej jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną – jako zabezpieczenie zastosować systemowe koryta ochronne wraz z pokrywą;
- montaż nowego klimatyzatora w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
- połączenie jednostki z instalacjami: chłodzącą, zasilającą i sterującą oraz odprowadzeniem skroplin;
- odprowadzenia skroplin grawitacyjne;
- podłączenie klimatyzatora do zasilania elektrycznego;
- napełnienie czynnikiem i uruchomienie klimatyzatora, sprawdzenie szczelności instalacji oraz wykonanie pomiarów kontrolnych temperatury i przepływu;
- prace budowlane polegające na:
  - przekuciu otworów z zastosowaniem przejścia systemowego,
  - zamurowaniu otworów,
  - zatynkowaniu i odtworzeniu elewacji wraz z przemalowaniem w kolorze elewacji;
  - w przypadku wykorzystania istniejących otworów dla przewodów rurowych zastosować przejścia systemowe, zabezpieczyć siatką, zatynkować otwór i przemalować w kolorze elewacji;
  - przewody chłodzące prowadzić w kortach instalacyjnych;

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy :

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia minimum 60 miesięcy.

- W ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał nieodpłatnego przeglądu i konserwacji urządzeń minimum 2 razy do roku w trakcie trwania gwarancji. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych w tym koszt dojazdu.
- Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.
- Przeglądy serwisowe dokonywane będą w dni robocze w godzinach 8<sup>00</sup> -15<sup>00</sup>.
- Wykonanie usługi będzie każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru wykonania usługi.
- Terminy przeglądów uzgadniane będą z użytkownikiem końcowym tel. ....
- Prace będą prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.
- Wykonawca uzupełnia kartę klimatyzatora a w przypadku jej braku zakłada nową (załącznik nr 1).
- Koszty materiałów niezbędne do wykonania montażu i serwisu w całości ponosi Wykonawca.
- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji.
- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi producenta wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcie realizacji zakresu umownego.
- Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.
- Wymagania dla podmiotu świadczącego usługę:
  - świadectwo kwalifikacyjne SEP
  - imienny spersonalizowany certyfikat F- GAZ

Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty dokona oględzin miejsca budowy – oględziny o których mowa zostaną potwierdzone pisemnie i załączone do oferty. Brak ww. potwierdzenia wykluczy ofertę z postępowania.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

dostawa i montaż klimatyzatora

data, miejscowość .....

PRYGIEL