

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup agregatu prądotwórczego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego agregatu prądotwórczych na potrzeby zasilania rezerwowego w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

I. Wymagania techniczno-użytkowe :

Agregat prądotwórczy o mocy min. 60 kVA - szt. 1

1. Moc maksymalna LTP 400V - nie mniejsza niż 60 kVA / 48 kW .
2. Moc znamionowa PRP 400V - nie mniejsza niż 50 kVA / 40 kW .
3. Częstotliwość - 50 Hz.
4. Napięcie - 400 V .
5. Moc silnika LTP- min 55 kW.
6. Rodzaj paliwa – olej napędowy (ON).
7. Prądnica bezszczotkowa, 3-fazowa 400V 50Hz.
8. Stabilizacja napięcia 1%.
9. Zabudowa agregatu - obudowa wyciszona.
10. Stopień ochrony prądnicy min. IP23.
11. Wymiary mm(dł/szer/wys): nie większe niż 2400 x 1000 x 1200 mm.
12. Akumulator rozruchowy.
13. Czas pracy na zbiorniku paliwa min. 10 godz.

II. Wymagania eksploatacyjne i gwarancyjne :

1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.
2. Gwarancja min. 12 miesiące.
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.
4. Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat od daty dostawy.
5. Wykonanie przeglądu zerowego – zalanie olejem, odpalenie, sprawdzenia działania.