

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest kupno nowych grzejników aluminiowych typu Alice 500 w ilości 1200 sztuk ( skręcanych po 10 szt. co daje 120 szt. zestawów.) dla POLREGIO S.A. Zakład Napraw Taboru w Kruszewcu. Instalacja CO wykonana ze stali.

### **2. Przedmiot musi spełniać niżej wymienione wymagania:**

- Boczne podłączenie.
- Rozstaw podłączenia 500 mm.
- Ciśnienie w instalacji do 16 atm. (1,6MPa).
- Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 95 stopni.
- Wysokość całk. 576 mm.
- Głębokość grzejnika 95 mm.
- Szerokość grzejnika (10 żeberk) 805 mm.
- Moc maksymalna przy temperaturze 60 stopni ok. 1500 W.

### **3. Przedmiot zamówienia w cenie zadania musi obejmować.**

- Gwarancja do 15 lat 3 lata na malaturę.
- Instrukcja Obsługi w języku polskim
- Płatność przelew 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

**Oferta powinna zawierać formularz cenowy oraz dokumentację poglądową przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna, rysunek poglądowy, fotografie).**

#### **UWAGA:**

W przypadku użycia nazw wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazywać wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w opisie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym lub/i nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one pozyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od złożonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

