



LEGENDA:

- Klimakonwektor wentylatorowy kanałowy z funkcją chłodzenia
- Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy
- Klimatyzator kasetonowy typu Split
- Nawiewnik wirowo-promieniowy ze skrzynką rozprężną
- Wywiewnik wirowo-promieniowy WWP z przyłączem kielichowym
- Kratek wyciągowa
- Kratek transferowa
- Zawór powietrzny nawiewny
- Zawór powietrzny wyciągowy
- Nawiewnik szczelinowy
- Przepustnica regulacyjna
- Przepustnica wielopłaszczyznowa
- Kanał wentylacyjny nawiewny
- Kanał wentylacyjny wywiewny
- Izolacja termiczna
- Przewód elastyczny
- Kłapa p.pożarowa
- Zawór pożarowy
- Nagrzewnica elektryczna, kanałowa
- Numer systemu/ Wydałość
- Wentylator wyciągowy kanałowy
- Ilość powietrza
- Wymiar nawiewnika/wywiewnika
- Ilość powietrza i wymiar kanału
- Wysokość spodu kanału
- Wysokość osi kanału
- Wywiewnik dzielony ze skrzynką rozprężną z kilkoma króćcami przyłącznymi
- Rewizja montowana na kanałach wentylacyjnych

- Uwagi:**
- Przy przejściach kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez ściany i uszczelnienie pożarowe o klasie odporności przegrody
 - Otwory rewizyjne w kanałach umożliwiające czyszczenie instalacji wentylacji należy zaizolować zgodnie z wymaganiami polskiej normy
 - Wszystkie wymiary podane są w milimetrach
 - Wszystkie rzędne na rysunku są podane w odniesieniu do poziomu podłogi stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe należy zastosować odcinające kłapy p.poż.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wprowadzone zmiany nie są istotne z punktu widzenia pozwolenia na budowę.

Podstawa do rysunku powykonawczego jest projekt 1-V-111 z 06.2016 biura projektowego firmy Prochem S.A.

Wszelkie zmiany oznaczono na kolor czerwony

PROCHEM Spółka Akcyjna Biuro techniczne firmy ul. Powstańców 44c 01-797 Warszawa 1247			
Inwestycja: BUDOWA SIEDZIBY MPWiK W M. ST. WARSZAWIE S.A. NA TERENIE STACJI POMP RZECZNYCH			
Adres: Warszawa, ul. Czerniakowska Obiekt: Budynek biurowy - instalacja wentylacji			
Przebieg: Rzut 1 piętra dokumentacja powykonawcza			
Dokument:		Specjalność:	
Projektant:		Nr projektu:	Faza:
Ol. projektant:		Nr rysunku:	Zespół:
Stwierdzający:		1-V-111	
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis
		Data 05.2017	Skala 1:100

