

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Awaryjna naprawa kontroli dostępu systemu UNICARD w budynku Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie oraz w budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach”.

ZADANIE 1

Awaryjna naprawa kontroli dostępu systemu UNICARD w budynku KMP w Częstochowie. Uszkodzenie polega na braku możliwości dodawania nowych użytkowników kart dostępowych dla 3 (trzech) lokalizacji połączonych z serwerem poprzez zmianę portów szeregowych (Moxa NPort) na pakiety TCP/IP (KMP w Częstochowie – kontrolery pracujące po RS oraz KP5 i KP6). Karty dostępowe zapisane jako uprawnione pracują poprawnie.

Zadanie 2

Awaryjna naprawa kontroli dostępu pracującej w systemie UNICARD w budynku KPP w Tarnowskich Górach.

Uszkodzenie polega na braku możliwości dodawania uprawnień dla 6 (sześciu) przejść kontrolowanych.

Ponadto uszkodzone przejścia nie realizują ich otwarcia z kart, które zostały wcześniej zapisane jako uprawnione.

Na poszczególnych przejściach są zamontowane kontrolery SD660D w wersji LAN, natomiast czytniki kart pracują w systemie ABA Track II.

Pozostałe przejścia (9) pracują poprawnie.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.