

## WYMAGANIA OFERTOWE – opis przedmiotu zamówienia

### Wymiana napędów Auma na chłodniach w Zakładzie Jastrzębie Zdrój.

#### 1. ZAKRES RZECZOWY

Dane techniczne urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego:

- 1.1 8 kpl napędów Auma:
  - Sterownik AC 01.2
  - Napęd SA 10.2-F10
  - Przekładnia GS 80.3-F12-N
  - Silnik VD00071-4-0.06
- 1.2 2 kpl napędów Auma:
  - Sterownik AC 01.2
  - Napęd SA 07.6-F10
  - Przekładnia GS 125.3-F25-N
  - Silnik VD00063-2-0.12

#### 2. ZAKRES ROBÓT

- 2.1. Demontaż istniejących 10 kpl napędów Auma.
- 2.2. Wykonanie wszelkich prac związanych z montażem 10 kpl. nowych napędów Auma pod kątem mechanicznym oraz elektrycznym w następujących układach:
  - 2.2.1 Celka nr 4:
    - 0PAD40AA201/202/211/212 **x4 kpl.** (AC 01.2; SA 10.2; GS 80.3; Silnik VD00071);
    - 0PAD40AA203 **x1 kpl.** (AC 01.2; SA 07.6; GS 125.3; Silnik VD00063);
  - 2.2.2 Celka nr 5:
    - 0PAD50AA201/202/211/212 **x4 kpl.** (AC 01.2; SA 10.2; GS 80.3; Silnik VD00071);
    - 0PAD50AA203 **x1 kpl.** (AC 01.2; SA 07.6; GS 125.3; Silnik VD00063).
- 2.3. Dostawa i montaż wszelkich materiałów uszczelniających.
- 2.4. Parametryzacja oraz uruchomienie napędów z poziomu lokalnego oraz zdalnego z DCS na bazie istniejącego standardu sterowania w Ovation

### **3. MATERIAŁY ( OKREŚLENIE KTO DOSTARCZA MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE)**

3.1 Napędy Auma (10 kpl.) niezbędne do wymiany w zakresie dostaw Zamawiającego.

3.2 Materiały pomocnicze niezbędne do wykonania zadania w zakresie dostaw Wykonawcy.

### **4. INFORMACJE DODATKOWE**

4.1. Zakres prac będzie przeprowadzany w trakcie postoju remontowego kotła CFB, w ścisłym uzgodnieniu ze służbami ruchowymi a także w koordynacji z ewentualną pracą innych firm wykonujących remont poszczególnych celek chłodni.

4.2. Prace remontowe mogą potrwać w różnych okresach w rozbiciu po kilka godzin lub dni z uwagi na warunki ruchowe oraz remontowe wykonywane równolegle na chłodniach przez firmy trzecie.

4.3. Dostęp do napędów jest zapewniony z podestów obsługowych, które znajdują się na różnych poziomach,

4.4. Warunkiem dopuszczenia do procedury przetargowej jest przedstawienie co najmniej 3 referencji lub innych dokumentów z okresu 5 lat na wykonanie napraw, remontów lub prac serwisowych urządzeń AKPiA.

4.5. Transport i sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zadania – w zakresie Wykonawcy.

4.6. Utylizacja wszystkich materiałów odpadowych powstałych w trakcie wykonywania prac po stronie Wykonawcy.

4.7. Każdorazowo zakres prac należy wykonać zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń i instalacji.

4.8. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych wynikłych w trakcie wykonanego przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania służb Zamawiającego oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej uszkodzenia.

4.9. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i użyte materiały.

4.10. Termin realizacji: od 29.06.2026r. do dnia 31.08.2026r. (szczegółowy termin zostanie ustalony z przedstawicielem Zakładu po podpisaniu umowy)

4.11. Fakturowanie: jednoczęściowe

4.12. Wizja lokalna obowiązkowa na obiekcie w terminie ustalonym z dozorem Zakładu Jastrzębie-Zdrój.

Osoba do kontaktu: Robert Kapłon

kom.: 795-525-865; tel. (32) 753 75 50; e-mail: robert.kaplon@termika.pgnig.pl