

ZK.7015.5.2025

Grudusk, 14.02.2025



PKP S. A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie
ul. Armatnia 14
01-246 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE

Zakład Komunalny w Grudusku zapewni odbiór ścieków bytowych komunalnych kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Grudusku z budynku położonego na działce nr 89/3 w miejscowości Grudusk ul. Kolejowa 6 , po wykonaniu przez Państwa firmę przyłącza kanalizacyjnego na następujących warunkach :

1. zlecić opracowanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować z rur PVC 160 klasy S (rury grubościennne typu ciężkiego) łączonych na uszczelki gumowe wargowe.
3. Przyłącze należy ułożyć na podsypce z piasku.
4. Włączenia do sieci kanalizacyjnej należy wykonać do studni rewizyjnej wybudowanej na sieci kanalizacyjnej z rur PVC 250 klasy S(działce nr 45/2 obręb wsi Grudusk .).
5. Ponadto wszystkie roboty budowlano – montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi normami i pod nadzorem Kierownika Zakładu Komunalnego w Grudusku.
6. Teren robót przed rozpoczęciem należy wytyczyć i oznakować.
7. Wykonanie robót należy zlecić osobie fizycznej lub prawnej o stosownych uprawnieniach.
8. Po wykonaniu robót inwestor ma obowiązek wykonać na swój koszt inwentaryzację geodezyjną przyłącza kanalizacyjnego i dostarczyć ją do Zakładu Komunalnego w Grudusku.
9. Końcowym etapem jest zawarcie umowy z Zakładem Komunalnym w Grudusku na odbiór ścieków.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Ryszard Czaplicki

URZĄD GMINY GRUDUSK
06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54
woj. mazowieckie



Poczta Polska
Opłata pobrana _____ zł _____ gr



2024

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUE-POLOGNE

Umowa ID nr 413684/W

z Poczta Polska S.A.

z dnia 06.03.2019 r.

Nadano w UP Grudusk

19.02.2025
Otrzymano
Nr.
Załączników:
KANCELARIA
S.A.
Nieruchomości

PKP S.A.
Odrobina Gospodowania
Nieruchomości w
Warszawie
ul. Anietwie 14
01-246 WARSZAWA

Wyprodukowano w 2024 roku. Termin trwałości kleju 2 lata.