

l. dz. IR- 2310 - 320 / 25/ 899 /26/KP

Katowice 29 stycznia 2026 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: **„Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb obsługi niejawnych systemów telekomunikacyjnych KMP Gliwice i KMP Sosnowiec”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

1. W ramach zlecenia/umowy wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności i dostawy oraz montażu do osiągnięcia celu.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)

2. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie **obowiązkową wizję lokalną** we wskazanych jednostkach po uprzednim kontakcie – KMP Gliwice nr tel. 798-030-131, KMP Sosnowiec – nr tel. 798-030-000

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia podpisania Umowy
- ofertę proszę złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania proszę składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z HelpDeskiem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę

UWAGA!

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy, które będą liczone od dnia odbioru końcowego oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowane części i urządzenia;

Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego i jego firmy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

podkom. Piotr SADOWSKI

Załączniki:

- nr 1- OPZ
- nr 2 – RODO
- nr 3 – Brak wykluczenia
- nr 4 – Wzór umowy/zlecenia
- nr 5 – Wizja lokalna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb obsługi niejawnych systemów telekomunikacyjnych:

A. KMP w Gliwicach pomieszczenie nr 143.

1. Wejście objęte będzie dwustronną (wejście/wyjście) kontrolą dostępu firmy UNICARD, po obu stronach drzwi zamontować czytniki kart RFID (dedykowane/szyfrowane). Wewnątrz (od strony wyjścia zamontować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (PWA-zielony z podwójnymi stykami).
2. Szafka/ki z elementami sterującymi i zasilającymi (kontroler UC830-dedykowany, zasilacz, akumulator) mogą być zamontowane w punkcie dystrybucyjnym oddalonym od ww. drzwi o 15m lub w pokoju 143 (w przypadku montażu w pokoju zasilanie należy doprowadzić z PD).
3. Okablowanie LAN, zasilanie, sygnalizacja może być częściowo ułożone w istniejących korytach kablowych, konieczne będzie dobudowanie około 3m koryta pod instalację na drzwiach.
4. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania dostarcza, montuje i programuje Wykonawca.

B. KMP w Sosnowcu pomieszczenie nr 2.65a

1. Wejście objęte będzie dwustronną (wejście/wyjście) kontrolą dostępu firmy UNICARD, po obu stronach drzwi zamontować czytniki kart RFID (dedykowane/szyfrowane). Wewnątrz (od strony wyjścia zamontować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi (PWA-zielony).
2. Szafka/ki z elementami sterującymi i zasilającymi (kontroler UC830-dedykowany, zasilacz, akumulator) zostaną zamontowane w punkcie dystrybucyjnym oddalonym od ww. drzwi o 15m.
3. Okablowanie LAN, zasilanie, sygnalizacja może być ułożone na istniejących korytach kablowych nad sufitem podwieszanym.
4. Wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania dostarcza, montuje i programuje Wykonawca.

Na drzwiach objętych kontrolą dla obydwu Komend należy zamontować i podłączyć: samodomykacze, kontaktrony, elektrozwoły.

GLÓWNY SPECJALISTA
SEKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP W KATOWICACH

Jarosław MUSZCZEK