

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Usługi Serwisowe polegające na przeglądach, konserwacji oraz naprawach systemów zabezpieczenia technicznego (SZT) oraz systemów sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37 w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2027 r.

Lp.	Rodzaj urządzenia	Ilość sztuk
System sygnalizacji włamania i napadu oraz zalania SATEL		
1.	System alarmowy SSWiN oparty na Centrali INTEGRA	5
2.	Manipulator SSWiN	8
3.	Moduł komunikacji SSWiN	4
4.	Czujka dualna PIR+MW	40
5.	Czujnik stanu drzwi	13
6.	Kontaktrony okienne	51
7.	Czujnik dualny (stan drzwi + wstrząsowa)	2
8.	Czujnik zalania + sonda	16
9.	Sygnalizator akustyczny	5
Kontrola dostępu KaDe		
10.	Kontroler przejścia (autonomiczne)	6
11.	Czytniki kart bez klawiatury	12
12.	Przycisk ewakuacyjny	6
13.	Czujnik stanu drzwi	6
14.	Port komunikacji (gniazdo JR45)	6
15.	Elektrozaczep	4
16.	Elektrozwora	2
Kontrola dostępu Roger RACS 5		
17.	Kontroler	3
18.	Czytnik kart	25
19.	Przycisk zbliżeniowy	1
20.	Przycisk ewakuacyjny	10
21.	Stacja PC	1
22.	Monitory LCD	2
23.	Czytnik RUD-3 ze stacją bazową USB	1
Door Station HIKVISION		
24.	Panel wejściowy	2
25.	Panek sterowania	1
System telewizji dozorowej VSS (HD)		
26.	Rejestrator 16 kanałowy NOVUS	2
27.	Rejestrator 8 kanałowy NOVUS	1
28.	Zestaw komputerowy (VSS CLIENT 5-T-IV) z oprogramowaniem Novus Management System	1
29.	Rejestrator 16 TP-Link	1
30.	Przełącznik sieciowy	3
31.	Przełącznik sieciowy dachu	1
32.	Monitor LCD	5
33.	Stacja PC HIK	2
34.	Zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym	2

35.	Kamery analogowe	34
36.	Kamery IP	40
Szlaban jednoramienny CAME +		
37.	GARD GT4	1
38.	Piloty do sterowania szlabanem	6
39.	Bariera podczerwieni- radiowa	1

Lp.	Rodzaj urządzenia	Ilość sztuk
System sygnalizacji pożaru POLON		
1.	Centrala POLON 4200	1
2.	TSR 400 POLON	1
3.	Centrala Polon 6000	1
4.	Czujka dymu optyczna	142
5.	Czujka dymu optyczna radiowa	24
6.	Adapter radiowy	3
7.	ROP	15
8.	Centrala oddymiania	1
9.	Zasysająca czujka dymu VENTUM-LITE POLON	1
10.	Sygnalizator akustyczny	7
11.	Moduł komunikacji GSM z anteną	1
12.	DSO Centrala midiVES 8003 LN R	1
13.	Mikrofon strażaka ABT-DFMS	1
System sygnalizacji pożaru VIDICON		
14.	Centrala pożarowa SmartLine020/2	1
15.	Dialer SmartLink Advanced	1
16.	Czujka dymu optyczna	2
17.	ROP	1
18.	Sygnalizator akustyczny	1

Zakres Usługi:

- Przegład i konserwacja (zakres czynności zgodny z obowiązującymi normami oraz zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń i systemów będących przedmiotem zamówienia.
- Utrzymanie bieżącej funkcjonalności SZT i SSP oraz ich naprawa (koszt części ponosi Zamawiający)

Wymagania stawiane wykonawcy:

- Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zapytania ofertowego realizowane były przez Wykonawcę lub jego pracowników posiadających kwalifikacje w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji SZT i SSP– **(do ofert należy dołączyć listę pracowników wraz z kopiami zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia w tym zakresie)**
- W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia działań naprawczych w przeciągu **6 godzin**, licząc od momentu otrzymania wiadomości o awarii. Naprawy należy dokonać w okresie **48 godzin** od momentu otrzymania wiadomości o awarii.
- Jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia od producenta części zamiennej do zastąpienia uszkodzonego elementu, termin wykonania naprawy zostanie ustalony indywidualnie z Zamawiającym. W tym czasie, w miarę możliwości technicznych, Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania systemu w częściowej sprawności.