



RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPÓŻAROWYCH  
Int. Władysław Wyrzykowski Nr upr. 422/2000  
Sopot, dnia 14.12.2012 r.  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
świadczam  
bez uwag  
z uwagami:

LEGENDA:

⊙	- Uniwersalna czujka dymu i ciepła typu DOT-6043
⊞	- Linowy czujnik dymu DOP-6001
⊠	- Ręczny przycisk alarmowy ROP-4001
⊡	- Sygnalizator akustyczny SAL-4001
⊢	- Centrala Polon 4100

OMEGA Wolny Sp. z o.o. 42-660 Kalety ul. Chrobrego 3/3	
Inwestor:	"IZOBLOK S.A.", 41-503 CHORZÓW, UL. LEGNICKA 15
Temat:	"HALA MAGAZYNOWA NAMIOTOWA- INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ."
Lokalizacja:	CHORZÓW, UL. LEGNICKA 15, pł. Ekiel: 24630_1, Miasto Chorzów dop. 0001724630_1_0001
Client:	HALA MAGAZYNOWA NAMIOTOWA
Nazwa rysunku:	Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej
Strona : RPOZ	Projektant: Jacek Wolny Data: 14.12.2012 CNSOP-P18
Faza opracowania: Projekt techniczny	Data opracowania: 03/2025 Skala: 1:100 Nr rysunku: P-02

PROJEKTANT SYSTEMÓW  
SYGNALIZACJI POŻARU

Jacek Wolny  
NR KNP 16274/2012 CNSOP-P18