

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH ESZ

Do głównych czynności konserwacyjnych w szczególności należy:

1. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN):

- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego, w tym również czujek i ręcznych przycisków antynapadowych;
- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu;
- sprawdzenie i pełna konserwacja akumulatorów;
- sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych
- sprawdzenie stanu połączeń giętkich;
- sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń;
- przeprowadzenie wszystkich innych wymaganych czynności konserwacyjnych, kontroli i prób;
- sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu z poszczególnych urządzeń nadawczych (czujników, pilotów, przycisków itp.);
- uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego (książki przeglądów konserwacyjnych systemu alarmowego), sporządzenie protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez osobę wykonującą przegląd, konserwację i użytkownika systemu.

2. System telewizji dozorowej (CCTV):

- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu;
- sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji obrazu;
- sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych;
- sprawdzenie stanu połączeń giętkich;
- przeprowadzenie wszystkich innych wymaganych czynności konserwacyjnych, kontroli i prób;
- uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemów telewizji przemysłowej oraz protokołu przebiegu konserwacji. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. sprawdzenie poprawności działania dysków twardych i archiwizowanego materiału;