

l. dz. IR- 2310-403/ **3888** /26/KP

Katowice 12 maja 2026 r.

### **Zaproszenie do złożenia oferty**

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zwany dalej Zamawiającym, zwraca się o złożenie oferty na: **„Awaryjna wymiana klimatyzacji - Demontaż 1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora oraz zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt nowych urządzeń w pomieszczeniu Serwerowni „OST”w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2”**

Zamówienie zostanie zrealizowane w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku oraz art. 72 Kodeksu Cywilnego

1. W ramach zlecenia wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności i dostawy oraz montażu do osiągnięcia celu.

#### **Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)**

2. Wykonawca oferuje wykonać zadanie za cenę ryczałtową która obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Celem określenia ceny ofertowej Zamawiający odbędzie obowiązkową wizję lokalną we wskazanej jednostce po uprzednim kontakcie pod nr tel. 47 852-62-22

Wymagania zamawiającego:

- termin realizacji zamówienia: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania Zlecenia/Umowy
- ofertę prosię złożyć elektronicznie na platformie zakupowej
- termin składania ofert upływa zgodnie z warunkami wskazanymi na platformie zakupowej
- Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą dla Zamawiającego ofertę cenową
- Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności
- Wszelkie zapytania prosię składać za pośrednictwem platformy zakupowej. W razie problemów ze złożeniem oferty prosię kontaktować się z HelpDeskiem EB2B – kontakt w stopce strony internetowej
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Wykonawcę
- okres związania z ofertą 60 dni
- **na wezwanie Zamawiającego, Oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę podpisze w ciągu 5 dni od wezwania umowę/zlecenie z Zamawiającym. Nie podpisanie ww. umowy/zlecenia we wskazanym przez Zamawiającego terminie, jest jednoznaczne z rezygnacją Oferenta z realizacji przedmiotowego zadania.**

## **UWAGA!**

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy, które będą liczone od dnia odbioru końcowego oraz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowane części i urządzenia. W ramach gwarancji Wykonawca będzie dokonywał nieodpłatnego przeglądu i konserwacji urządzeń minimum 2 razy do roku w trakcie trwania gwarancji. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisowych w tym koszt dojazdu.

Na potwierdzenie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, Wykonawca złoży oświadczenie przed zakończeniem terminu składania ofert, w zakładce "załączniki" na platformie zakupowej, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie artykułu 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz.U. poz. 835)

Oferta Wykonawcy, który ze swej winy odstąpił od podpisania zlecenia u Zamawiającego lub nie zrealizował zamówienia na zlecenie u Zamawiającego, bądź zrealizował po wyznaczonym terminie, zrealizował bez należytej staranności – może nie zostać wzięta pod uwagę.

Zamawiający informuje, że nie będzie możliwe wycofanie oferty po zakończeniu ostatniego etapu postępowania. Prośba Wykonawcy o usunięcie oferty po zakończeniu ostatniego etapu, potraktowanego będzie jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń zaproszonego Wykonawcy wobec Zamawiającego**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH

podkom. Piotr SADOWSKI

### Załączniki:

- nr 1- OPZ
- nr 2 – RODO
- nr 3 – Brak wykluczenia
- nr 4 – Wzór zlecenia/umowy
- nr 5 – Oględziny
- nr 6 – Karta klimatyzatora



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Przedmiotem zamówienia jest:

„Awaryjna wymiana klimatyzacji - Demontaż 1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora oraz zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt nowych urządzeń w pomieszczeniu Serwerowni „OST” w budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2”

### **Stan istniejący**

W budynku Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 2 w pomieszczeniu Serwerowni „OST” na parterze nie działa 1 klimatyzator marki DAIKIN model FTXS71GV1B o mocy chłodniczej 7,1 kW. Jednostka zewnętrzna zamocowana jest na elewacji budynku na wysokości ok. 4 m.

### **Zakres prac do wykonania**

1. demontaż 1 szt zużytego istniejącego klimatyzatora (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna) prod. DAIKIN model FTXS1GV1B wraz z instalacją oraz wspornikiem ściennym służącym do montażu klimatyzacji;
2. złożyć zdemontowane urządzenia we wskazane miejsce na terenie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach;
3. zakup wraz z dostawą i montażem 2 kompletnych klimatyzatorów o **mocy chłodniczej 7,1 kW każdy** (prod. np. Carrier, Fujitsu, LG, Mitsubishi, Sinclair) wraz z nową instalacją i nowymi wspornikami ściennymi służącymi do montażu klimatyzacji:
  - jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna
  - zestaw z pilotem
4. nowe klimatyzatory należy zabudować w miejsce wskazane przez użytkownika;
5. nowe klimatyzatory powinny pracować w systemie naprzemiennym (redundancja) w odstępie czasowym np. 7 dni / 7 dni. W przypadku przekroczenia w pomieszczeniu temperatury 24°C powinno się automatycznie załączyć drugie urządzenie.
6. połączenie jednostki z instalacjami: chłodzącą, zasilającą, sterującą oraz odprowadzenie skroplin ;
7. podłączenie klimatyzatorów do zasilania elektrycznego;
8. preferowane grawitacyjne odprowadzenie skroplin;
9. uruchomienie klimatyzatorów, sprawdzenie szczelności instalacji oraz wykonanie pomiarów kontrolnych temperatury i przepływu;
10. prace budowlane polegające na замуrowaniu otworów i bruzd w przypadku konieczności ich wykonania oraz zakupu i montażu korytek do maskowania przewodów.

## Wymagania zamawiającego

1. Wykonawca udziela gwarancji na wszelkie roboty montażowe, zamontowane części oraz urządzenia na okres 60 miesięcy, które będą liczone od dnia odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonanie przeglądów zamontowanych klimatyzatorów 2 razy w roku przez okres 5 lat (okres gwarancyjny). Wykonany przegląd powinien być potwierdzony protokolarnie. Przeglądy wraz z dojazdem będą nieodpłatne w ramach gwarancji.
3. Ze względu na specyfikę pracy w danym pomieszczeniu wymagana jest ciągła praca klimatyzatora (praca w zakresie temperatur zima  $-15^{\circ}\text{C}$  latem  $+40^{\circ}\text{C}$ ).
4. Skraplacz na zewnątrz przyjąć temperaturę pracy  $+40^{\circ}\text{C}$
5. Termin realizacji: **30 dni** od podpisania zlecenia / umowy.
6. Wykonawca (kierownik Budowy) jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
8. Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót dokona przeszkolenia pracowników w zakresie bhp i ppoż.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt pojemnik na składowanie i wywiezienie odpadów poza teren KMP w Mysłowicach.

## UWAGI:

1. Każdy z Wykonawców przed złożeniem oferty dokona oględzin miejsca robót celem określenia wszystkich niezbędnych prac do wykonania – oględziny o których mowa zostaną potwierdzone pisemnie i załączone do oferty. Brak ww. potwierdzenia wykluczy ofertę z postępowania.
2. W celu umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z KMP w Mysłowicach z Panią Martą Butryn tel.: 47 / 852 62 22.
3. W sprawach technicznych do kontaktu wyznaczony został Inspektor Nadzoru Andrzej Kloza tel.: 798 031 949.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

GLÓWNY SPECJALISTA  
SEKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO  
WYDZIAŁU INWESTYCYJ I REMONTÓW  
KWP W KATOWICACH  
Inspektor Nadzoru  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
Andrzej KLOZA