

LEGENDA:

- **Instalacja grzewcza - glikol etylenowy 35%**
- **Instalacja grzewcza - woda**
- **Ciepła woda użytkowa**
- **Cyrkulacja**
- **Zimna woda**
- **Przewody impulsowe**

PO	pompy obiegowe
ZM	zawory mieszające obiegów c.o.
NP	przeponowe naczynie wzbiorcze
ZB	zawory bezpieczeństwa
W	wodomierz
SUW	stacja uzdatniania wody

Automatyka:

HVF1	czujnik zasilania obiegu c.o.
ATF	czujnik temp. zewnętrznej

OZNACZENIA:

- proj. instalacja c.o. - zasilanie
- proj. instalacja c.o. - powrót
- proj. instalacja c.t. - zasilanie
- proj. instalacja c.t. - powrót

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Budowa montowni z częścią szkoleniowo-testową i magazynem w Grębocinie, dz. nr 249/3

INWESTOR:
BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o. o.
ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń

PROJEKT BRANŻOWY

PRO-KOR
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR
POLNA 7B lok. 17, 87-100 Toruń,
tel. kom. 519-135-282
e-mail : biuro@pro-kor.pl
www.pro-kor.pl

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Stężewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17
upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Maciej Kowalski
Nr upr. KUP/0205/PWBS/17
upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

TEMAT RYSUNKU:
Schemat technologiczny kotłowni gazowej

NR RYSUNKU:	WERSJA:	PROJEKT:	SEKCJA:	BRANŻA:	ETAP:	DATA:	SKALA:
IS-16		20_40		SAN	PW	2020-12	-