

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość
1	Wymiana wkładu kolumny scrubbera	1
2	Czujnik detekcji gazu AsH ₃	1

2. Parametry

1. Wymiana absorbera zgodnie z następującą konfiguracją:

DEZ (Dietylocynk (DEZn)) < 2 mg/m³ (Zn)

TMA (Trimetyloglin (TMAI)) < 2 mg/m³ (Al)

TMG (Trimetylogal (TMGa)) < 3 mg/m³ (Ga₂O₃)

TMI (Trimetyloind (TMIn)) < 0.1 mg/m³ (In)

CB₄ (Tetrabromometan) < 1 ppm (HBr)

AsH₃ (Arsenowodór) < 0.05 ppm

PH₃ (Fosforowodór) < 0.1 ppm

SiH₄ (Silan) < 5 ppm

[H₂,N₂] – Wodór, Azot

2. Dostawa czujnika gazu AsH₃, 0-1ppm.