



LEGENDA:

- Łącznik jednobiegunowy podtynkowy
- Łącznik schodowy podtynkowy
- Łącznik schodowy podtynkowy IP44
- SOSzafka sterowaniao oświetleniem

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LUXIONA

	A	LUXIONA, Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż w suficie podwieszanym, moc 40W, strumień świetlny z oprawy 5000lm .
	B	LUXIONA, Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż w suficie podwieszanym, moc 18W, strumień świetlny z oprawy 2000lm.
	C	LUXIONA, Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż nastropowy, moc 25W, strumień świetlny z oprawy 4300lm .
	D	LUXIONA, Oprawa oświetlenia podstawowego, montaż na zwieszakach, moc 101,5W, strumień świetlny z oprawy 16400lm .
	EAw	LUXIONA, Oprawa oświetlenia podstawowego i awaryjnego, montaż naścienny, moc 14W, strumień świetlny z oprawy 1295lm moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .
	X	LUXIONA, Oprawa oświetlenia zewnętrznego, montaż do elewacji budynków na wysokości 7m, moc 46,8W, strumień świetlny z oprawy 6100lm .
	Z	LUXIONA, Oprawa oświetlenia zewnętrznego, montaż na słupach 5m w wysięgnikiem 1m, moc 55W, strumień świetlny z oprawy 6300lm .
	Aw1	LUXIONA, Oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż do sufitów podwieszanych, moc 1W, moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .
	Aw2	LUXIONA, Oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż nastropowy, moc 2W, moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .
	Aw3	LUXIONA, Oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż nastropowy, moc 5W, moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .
	Aw4	LUXIONA, Oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż do sufitów podwieszanych, moc 3W, moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .
	Ew	LUXIONA, Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, montaż naścienny, moc 1W, moduł awaryjny AT, podtrzymanie 1h .

Obiekt:	BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY	
Adres bud.:	dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka	
Jednostka projektowa	 PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystok tel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl	
Faza proj.:	TECHNICZNY	IE
Branża:	ELEKTRYCZNA	Podpis:
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Krzysztof Kulesza	
Nr upr. bud.	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalno cśinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. nr ewid. PDL/0071/POOE/07	
Imię i nazwisko sprawdzającego	inż. Mirosław Murawski	
Nr upr. bud.	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalno cśinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. nr ewid. PDL/0061/POOE/08	
Tytuł rys.:	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	
Nr rys.:	E-02	SKALA:
Data:	16.11.2023	1:100
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		