



UWAGI:

- Przed przystąpieniem do robót związanych z budową wodociągu wykonawca winien sprawdzić rzędną w miejscu połączenia przewodów.
- Wodociąg należy układać na głębokości min. 1,8m.
- Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą z folii z wkładką metalową, koloru niebieskiego.
- Wykonać podsypkę z piasku o gr. 10cm lub 20 cm, w zależności od warunków gruntowych.
- Wykonać obsypkę z piasku o gr. 30cm.
- Zagłębienie przewodu wodociągowego dopasować do rzędnej terenu.
- Należy zachować min. odległość 2,0m od osi rurociągu w przypadku nasadzeń drzew.

Obiekt:	BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY	
Adres bud.:	dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka	
Jednostka projektowa	<div><div></div><div><div>2M STUDIO</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div> <div>ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystoktel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl</div>	
Faza proj.:	TECHNICZNY	SAN.
Branża:	SANITRANA	Podpis:
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Agnieszka Kozłowska Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitranej nr ewid. PDL/0042/POOS/08	
Nr upr. bud.		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Kamil Kozłowski	
Tytuł rys.:	PROFIL WODOCIĄGOWY W1-W6	
Nr rys.:	ISz-02	SKALA:
Data:	16.11.2023	1:100
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA.		