



- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do robót związanych z budową wodociągu wykonawca winien sprawdzić rzędną w miejscu połączenia przewodów.
 - Wodociąg należy układać na głębokości min. 1,8m.
 - Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą z folii z wkładką metalową, koloru niebieskiego.
 - Wykonać podsypkę z piasku o gr. 10cm lub 20 cm, w zależności od warunków gruntowych.
 - Wykonać obsypkę z piasku o gr. 30cm.
 - Zagłębienie przewodu wodociągowego dopasować do rzędnej terenu.
 - Należy zachować min. odległość 2,0m od osi rurociągu w przypadku nasadzeń drzew.

Obiekt:	BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY		
Adres bud.:	dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka		
Jednostka projektowa	<div><div></div><div><div>2M STUDIO</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div> <div>ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystoktel. kont.: +48 604 310 260, email: marczak@2mstudio.org.pl</div>		
Faza proj.:	TECHNICZNY		SAN.
Branża:	SANITRANA		Podpis:
Imię i nazwisko projektanta	<div>mgr inż. Agnieszka Kozłowska</div> <div>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitranej nr ewid. PDL/0042/POOS/08</div>		
Nr upr. bud.			
Imię i nazwisko projektanta	<div>mgr inż. Kamil Kozłowski</div>		
Tytuł rys.:	PROFIL WODICAGOWY W9-W12		
Nr rys.:	ISz-03		SKALA: 1:100
Data:	16.11.2023		
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKCJI I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.			