



BELKA PODSUWNICOWA

ELEMENTY


1:10




Poz. 1 Widok z przodu (S1:10)
HE 240 A (2 x)




Poz. 2 Widok z przodu (S1:10)
HE 240 A (2 x)




Poz. 3 Widok z przodu (S1:10)
HE 240 A (2 x)




Poz. 4 Widok z przodu (S1:10)
Bl. 70x40 (2 x)




Poz. 11 S1:10
Bl. 203x114x12 (112 x)




Poz. 6 Widok z przodu (S1:10)
Bl. 70x40 (2 x)




Poz. 7 Widok z przodu (S1:10)
HE 240 A (4 x)




Poz. 8 S1:10
Bl. 400x380x20 (8 x)



Poz. 9 S1:10
Bl. 240x60x15 (16 x)





Poz. 10 S1:10
Bl. 240x230x20 (8 x)



Standardowe grubości spoin pachwinowych do łączenia blach															
grubość spoiny a	mniejsza grubość blachy s														
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	
dwustronna=0,35s	3						4								
jednostronna=0,70s	3	3	3	4	5	6	7	8	10	12	14	18	20	25	

Otwory do śrub i momenty dokręcenia śrub wys. wytrzymałości												
Ozn.	Śruba	Otwór	Mom dokręcenia			Ozn.	Śruba	Otwór	Mom dokręcenia			
			Std.	Ocynk	8.8 (N·m)				10.9 (N·m)	Std.	Ocynk	8.8 (N·m)
⊙	M10	∅12	12,5	—	—	⊕	M20	∅22	22,5	407	579	1030
⬤	M12	∅14	14,5	83	120	⊕	M22	∅24	25	597	747	—
⌘	M14	∅16	16,5	130	190	M24	∅26	27	700	995	—	—
⬤	M16	∅18	18,5	202	300	M27	∅29	30	1110	1388	—	—
⬤	M18	∅20	20,5	285	405	M30	∅32	33	1388	1970	—	—



	DBS projekt Konrad Ziegler ul. Wiejska 76 m. 11 15-352 Białystok		konradziegler@gmail.com +48 608 614 183	
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA PROJEKTU	BUDYNEK PRODUKCYNO - MAGAZYNOWY			
ADRES INWESTYCJI	dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	NR EW. IZBY	PODPIS
AUTOR	<i>mgr inż. K. Ziegler</i>	<i>PDL/0003/ POOK/08</i>	<i>PDL/BO/ 0117/08</i>	
WSPÓŁPRACA	<i>mgr inż. R. Kostro</i>	—	—	
TYTUŁ RYSUNKU				
BELKA PODSUWNICOWA ELEMENTY				
skala	branża	data		nr rys.
1:10	KONSTRUKCYJNA	10.05.2024		S-1
PROJEKT stworzony programem autorskim – zgodnie z Ustawą o Promie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołanie cotodki lub fragmentów bez zapytu autora projektu – ZABRONIONE.				