



LEGENDA:

- H.1.13 3,30  
HV10-600  
[600 mm]  
305 W
- NR POM. NASTAWA  
WIELKOŚĆ GRZEJNIKA  
DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA  
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
- ATESTOWANE PRZEJŚCIE P.POŻ.
- PRZEWODY INSTALACJI C.O. -  
OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE  
- prowadzone pod stropem -  
stal węglowa zaprasowywana  
PRZEWODY INSTALACJI C.O.  
- OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE  
- prowadzone w posadzce rury  
wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-RT  
GRZEJNIK PŁYTOWY CV  
(z podłączeniem dolnym) PURMO
- APARAT GRZEWWCZY

Obiekt:	BUDYNEK PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWY	
Adres bud.:	dz. nr ewid. 1578/134, ul. Fabryczna 7L, 16-020 Czarna Białostocka	
Jednostka projektowa	<div><div><div></div><div>2M STUDIO</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div><div>ul. Nikołaja Gogola 1, 15-166 Białystoktel. kont.: +48 604 310 280, email: marczak@2mstudio.org.pl</div></div>	
Faza proj.:	TECHNICZNY	SAN.
Branża:	SANITRANA	Podpis:
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Agnieszka Kozłowska	
Nr upr. bud.	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarej nr ewid. PDL/0042/POOS/08	
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Kamil Kozłowski	
Tytuł rys.:	Rzut dachu - instalacje wod-kan	
Nr rys.:	IS-02	SKALA:
Data:	16.11.2023	1:100
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ŁĄCZNIE Z PRAWEM DO REPRODUKOWANIA I UDOSTĘPNIANIA, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, BEZ ZGODY AUTORA.		