

Z dnia 10.03.2024 nr WD.4421.159.2024.TW-1507

Dotyczy:

UZGODNIENIA TRASY PLANOWANEJ BUDOWY KANAŁIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY
ŚCIEŻKIEJ W KATOWICACH

WARUNKI UZGODNIENI DOKUMENTACJI

1. Uzgadnia się trasę projektowanej sieci/projektowanego przyłącza zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.
2. Przejście pod utwardzonymi jezdniami wykonać bez ich naruszeń.
3. Przejście w poprzek jezdni wykonać w dwóch odcinkach po połowie jezdni, a miejsce przekopu oznakować zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
4. Uzgadnia się następującą technologię renowacji naruszonego pasa drogowego:
 - a) jezdnia: - odbudowa zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego,
NARZĘDZIA ŚCIEŻKOWA - ODTWORZENIE DO OSI JEZDNI.
 - b) chodnik: - odbudowa na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony z występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału, 1,0m
 - c) teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, naruszone pasy trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą,
 - d) w obrębie rosnących drzew i krzewów przebieg uzgadnia się pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.
5. Przebudowę lub budowę studni telekomunikacyjnych należy wykonać w tym samym czasie jak przebieg sieci,
 - a) należy zastosować studnie telekomunikacyjne typu ciężkiego tj. pozwalające na przeniesienie obciążenia kołami samochodowymi,
 - b) usytuowanie studni w odległości min m od skrzyżowania ulic.
6. Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdów lub trasy zastępcze na czas prowadzenia robót, które tego wymagają. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i na całej trasie objazdów lub trasach zastępczych. W tym celu zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania na budowie punktu mycia opon samochodowych środków transportujących urobek na wysypisko.
8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektów inżynierskich należących do drogi, należy dokonać dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarządu.

9. Warunkiem rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest uzyskanie w tut. Zarządzie (Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego) zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na budowę bądź przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa UM Katowice na budowę sieci lub przyłącza.
10. Na roboty drogowe należy przyjmować min. 3-letni okres gwarancji.
11. Uzgodnienie traci ważność z upływem 12 miesięcy od daty jego dokonania.

K I E R O W N I K
WYDZIAŁU DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-PRAWNEJ I UZGÓDNIEN
MZUM W KATOWICACH
Tomasz Wawrosz

Uwaga

Jeżeli projekt przewiduje budowę nowych instalacji lub zmianę ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Młyńska 2 oraz pozwolenia na budowę Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.