



Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40-381 Katowice, ul. J.Kantorówny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

L.dz. WD.4421.199.2024.TW-2457

Katowice, dnia 03.04.2024 r.

KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.

Wpłynęło dnia:

05. 04. 2024

No.....

KATOWICKIE

INWESTYCJE S.A.

ul. Porcelanowa 21

40 – 246 KATOWICE

Dotyczy: uzgodnienia trasy planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Filarowej w Katowicach.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 610/99 Zarządu Miasta Katowice z dnia 03.09.1999 r. w sprawie powierzenia MZUM w Katowicach obowiązków Zarządcy dróg publicznych na terenie m. Katowicach, w odpowiedzi na pismo nr KISA/DT/SHW/129/03/2024 z dnia 25.03.2024 r., Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach uzgadnia przebieg planowanej kanalizacji deszczowej w ul. Filarowej w Katowicach z następującymi uwagami:

- na czas robót opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- warstwy konstrukcyjne po wykopach w ul. Filarowej należy odtwarzać zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami podziemnej infrastruktury technicznej”, opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego do warstwy wiążącej, natomiast warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni w zakresie od skrzyżowania z ul. Ligocką do skrzyżowania z ul. Rębaczy,
- w związku z przeprowadzonym remontem chodników przedmiotowej ulicy, bezwzględnie zakazuje się ingerowania planowanymi pracami w nawierzchnię drogi dla pieszych,
- w rejonie prowadzonych prac utrzymać porządek.

Z poważaniem
Dyrektor
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker

Załączniki:

1 x załącznik mapowy + warunki techniczne

Do wiadomości:

1 x WD

1 x a/a

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. J. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest realizacja obowiązku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania władzy publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi. Szczegółowe informacje oraz kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie: <https://mzum.katowice.pl/content/rodo7>

Z dnia 03.04.2024 r. nr WD.4421.199.2024.TW-2457

Dotyczy:

UZGODNIENIA TRASY PLANOWANEJ PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY FILAROWEJ W KATOWICACH.

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

1. Uzgadnia się trasę projektowanej sieci/projektowanego przyłącza zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.
2. Przejście pod utwardzonymi jezdniami wykonać bez ich naruszeń.
3. Przejście w poprzek jezdni wykonać w dwóch odcinkach po połowie jezdni, a miejsce przekopu oznakować zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).
4. Uzgadnia się następującą technologię renowacji naruszonego pasa drogowego:
 - a) jezdnia: - odbudowa zgodnie z "Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej", opracowaną przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego,
DO WAPNIOWYCH WĄZACZY, NATOMIAST WAPNIE ŚCIEKAWĄ UŻYĆ NA ŁĄCEJ STEROWOŚCI.
 - b) chodnik: - odbudowa na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony z występującej nawierzchni, wyłącznie z pełnowartościowego materiału,
 - c) teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, naruszone pasy trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą,
 - d) w obrębie rosnących drzew i krzewów przebieg uzgadnia się pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości oraz nie naruszenia systemu korzeniowego.
5. Przebudowę lub budowę studni telekomunikacyjnych należy wykonać w tym samym czasie jak przebieg sieci,
 - a) należy zastosować studnie telekomunikacyjne typu ciężkiego tj. pozwalające na przeniesienie obciążenia kołami samochodowymi,
 - b) usytuowanie studni w odległości min m od skrzyżowania ulic.
6. Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdów lub trasy zastępcze na czas prowadzenia robót, które tego wymagają. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i na całej trasie objazdów lub trasach zastępczych. W tym celu zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania na budowie punktu mycia opon samochodowych środków transportujących urobek na wysypisko.
8. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektów inżynierskich należących do drogi, należy dokonać dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarządu.

9. Warunkiem rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest uzyskanie w tut. Zarządzie (Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego) zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, w oparciu o wydane pozwolenie na budowę bądź przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa UM Katowice na budowę sieci lub przyłącza.
10. Na roboty drogowe należy przyjmować min. 3-letni okres gwarancji.
11. Uzgodnienie traci ważność z upływem 12 miesięcy od daty jego dokonania.

K I E R O W N I K
WYDZIAŁU DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-PRAWNEJ I UZGODNIEŃ
MZUM W KATOWICACH
Tomasz Wawrosz
Tomasz Wawrosz

Uwaga

Jeżeli projekt przewiduje budowę nowych instalacji lub zmianę ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej w Katowicach ul. Młyńska 2 oraz pozwolenia na budowę Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

Uzgodnienie z Urzędem Miasta w Katowicach
Ulic i Mości w Katowicach
z warunkami podanymi w pozwoleniu

z dnia 03.04.2024 r. WD. 6421.199.2024.TW-2457

KIEROWNIK
WYDZIAŁU DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-PRAWNEJ I UZGODNIEN
MZUM w KATOWICACH
Tomasz Wawrosz

