

Nr projektu SAP.....

(Jednostka organizacyjna PSG sp. o.o.)

**PROTOKÓŁ DOPUSZCZENIA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH STACJI
REGAZYFIKACJI LNG NR z dnia**

Obiekt:.....

Inwestor:.....

Wykonawca:.....

Użytkownik:.....

Zespół odbiorowy prób ciśnieniowych po potwierdzeniu wykonania n/w czynności
związanych z:

- ✓ Czyszczenie rurociągów – przedmuchiwanie.
- ✓ Odcięcie badanych odcinków.
- ✓ Przyłączenie stanowisk kontrolno – pomiarowych.
- ✓ Zweryfikowanie badań nieniszczących połączeń spawanych.

Po sprawdzeniu, czy Wykonawca jest przygotowany do przeprowadzenia prób zgodnie z
wymaganiami zawartymi w n/w dokumentacji:

- ✓ Projekt budowlany.
- ✓ Projekt wykonawczy.
- ✓ Instrukcja technologiczna przygotowania i wykonania prób ciśnieniowych.

Stwierdza, że rurociągi:

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓


Dopuszcza / nie dopuszcza do przeprowadzenia prób ciśnieniowych.¹

UWAGI:

.....

.....

.....

	<p>Protokół dopuszczenia do prób ciśnieniowych stacji regazyfikacji LNG</p> <p>Załącznik nr 6 do Realizacji inwestycji i remontów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.</p>	<p>ZIN/93/2021/1/6</p>
---	---	-------------------------------

	Imię i nazwisko	Podpis i data
Inwestor:		
Wykonawca:		
Użytkownik:		

¹ niewłaściwe skreślić