



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

ZNAK: 009/TS1.WTS/2021/TT-5

Ustroń, dnia 27.04.2022r.

Do:

HYDROEKO JERZY JARZĄB
ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

Dot. Uzgodnienia projektu budowlanego (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany) pn: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesolej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcyjno-pomiarową z odwodnieniem przy ulicy Motelowej”

Zgodnie z art. 29.1 pkt. 20 i art. 29a pkt. 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie w zakresie sieci wodociągowej projekt budowlany (w części: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny) pn: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Cieszynie przy ul. Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesolej, Skrajnej, Gminnej wraz z komorą redukcyjno-pomiarową z odwodnieniem przy ulicy Motelowej”

Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 29.1.2)b)c) ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

O terminie rozpoczęcia robót ziemno-montażowych należy z 14-sto dniowym wyprzedzeniem pisemnie bądź e-mail (wzc@wzc.com.pl) powiadomić naszą Spółkę.

Nadzór techniczny, oraz odbiór techniczny wykona w imieniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Cieszynie, tel.: 33 857 96 60.

Wszystkie roboty instalacyjne wraz z wykonaniem włączenia do istniejącej sieci wodociągowej na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny.

Do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności ciśnieniowej, dokumentację zdjęciową węzłów zasuwno i hydrantów, protokół badania detekcji, protokół z badania jakości wody, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą WODG w Cieszynie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. z dnia 13 marca 1995r.) wraz ze szkicem połowym (pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu) – w wersji papierowej, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej – pliki .shp, .dxf, .gml, plik współrzędnych pomiaru w formacie .txt, kolejność kolumn: lp, opis, x, y, h, pisemne oświadczenia wszystkich właścicieli działek/użytkowników gruntu na których będą prowadzone prace o uporządkowaniu terenu i odbiorze terenu po wykonaniu inwestycji, stosowne certyfikaty deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wynikające z art. 10 ustawy prawo budowlane (PZH, UDT, Aprobata Techniczna Cobrti Instal) dla zastosowanych materiałów.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Załącznik: 1x projekt budowlano - wykonawczy

Otrzymują:

1x Adresat + zał. jw.

1x DT - a/a

Prowadzący sprawę:

OLSZEWSKI Leszek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 968,

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzyca

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

CENTRALA
+48 33 854 22 44

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

REGON: 070473920
NIP: 548-10-04-266

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 18.02.2022 r. wynosi 110.312.000,00 zł