

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

**Gazownia w Cieszynie**  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29,  
**Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl**

**HYDROEKO Anna Jarzab**  
**ul. Wiejska 51**  
**43-400 Cieszyn**

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGZA.0157.763.380.21

Cieszyn, 18.11.2021

Dot.: uzgodnienie trasy projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesolej, Skrajnej, Gminnej.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)

**W miejscu skrzyżowań projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych z istniejącą siecią gazową n/c i ś/c na projektowanej sieci i przyłączach wodociągowych zabudować rury ochronne w strefie kontrolowanej gazociągu.**

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie powyższe jest ważne na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Cieszynie  
*Krzysztof Waniołka*  
Krzysztof Waniołka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

**Sprawę prowadzi:** Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus

Nr SAP 160098659

Załącz.: 3 szt. plan sytuacyjny

Kopia: a/a