



ZGK / GS / 1385 / 2021

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 13 grudnia 2021 r.

HYDROEKO Anna Jarzab

ul. Wiejska 51
43-400 Cieszyn

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Cieszynie przy ul. Moniuszki, Szymanowskiego, Słonecznej, Pięknej, Wesolej, Skrajnej i Gminnej wraz z komorą pomiarowo – redukcyjną z odwodnieniem w ul. Motelowej.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. jako eksploatacator sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna, informuje co następuje.

Na przedłożonych rysunkach nr 2/1, 2/2 i 2/3 pt.: „Projekt zagospodarowania terenu cz. 2/1, 2/2, i 2/3” opracowanych przez Panią w październiku 2021 r. wyeksponowano / wrysowano orientacyjny przebieg kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (ciągów głównych i przyłączy do budynków). Brakujące dane prosimy ustalić we własnym zakresie przy udziale właścicieli / administratorów nieruchomości.

Projektowaną trasę budowy / przebudowy sieci wodociągowej, uzgadnia się w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją sanitarną i ogólnospławną, z następującymi uwagami.

- Skrzyżowanie wodociągu z istniejącą kanalizacją sanitarną / ogólnospławną należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z niezainwentaryzowanymi kanałami sanitarnymi / ogólnospławnymi, wrysowanymi na załączonych planach sytuacyjnych linią przerywaną oraz z kanałami dla których brak podanych rzędnych dna studni należy wykonać wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji kanalizacji oraz stwierdzenia głębokości jej posadowienia.
- Włączenie odwodnienia komory redukcyjno – pomiarowej do kanalizacji ogólnospławnej Ø300mm w ul. Motelowej należy wykonać poprzez zabudowę studni rewizyjnej betonowej o średnicy 1000mm. Należy przewidzieć zastosowanie kompletnego systemowego rozwiązania z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych z użyciem uszczelki elastomerowych.

Studzienka ta winna być w taki sposób zlokalizowana w terenie oraz wyposażona w kinetę z tak ukształtowanym wlotem, by przewody były prostoliniowe. Nie dopuszcza się stosowania kolanek na kanalizacji grawitacyjnej.

Ponadto winna być przykryta żelbetową płytą pokrywową umieszczoną bezpośrednio na kręgach betonowych studni. Na płycie pokrywowej należy umieścić właz stosując do regulacji wysokości pierścienie regulacyjne.

Nie dopuszcza się stosowania zwęzek (konusów) zamiast płyt pokrywowych. Właz /zwieńczenie studzienki rewizyjnej, usytuowanych w terenie obciążonym ruchem samochodowym (tj. w drogach, parkingach oraz w chodnikach, na których jest możliwe najeżdżanie lub parkowanie samochodów) winna być klasy min. D400 bez wentylacji, z wkładką tłumiącą w pokryw o średnicy pokrywki włazu 680mm. Studzienka ta winna posiadać również pierścienie odciążające.

W terenach zielonych oraz w chodnikach oddzielonych od jezdni pasami zieleni należy stosować zwieńczenia BEGU klasy min. B125 (na studniach o średnicy 600mm i większej).

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

🌐 www.zgk.cieszyn.pl

✉ zgk@zgk.cieszyn.pl

☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 19 651 000,00 zł

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54

REGON 241423780

KRS 0000347288

- Roboty w pobliżu kanalizacji sanitarnej należy prowadzić pod nadzorem pracowników naszego Zakładu. Ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej w trakcie prowadzenia robót, związanych z przebudową / budową wodociągu, będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy lub Inwestora wodociągu.

W zakresie skrzyżowań i zbliżeń z kanalizacją deszczową planowaną trasę budowy / przebudowy wodociągu należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami
Rymor
mgr inż. Sylwia Rymorz

Załącznik:

1x rysunek nr 2/1, 2/2, 2/3

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. –Dział GS a/a