



UWAGA:
Przewód wodociągowy o zagłębieniu mniejszym od 1,20 m zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez przykrycie przewodu warstwą grub. 30 cm z materiału izolacyjnego.