

ZAKRES PRAC -Kobałtowa

Zakres prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym (dz.nr 256/2, 254 i 240 obr. nr 23 Stargard) w zakresie:

Sieć wodociągowa w zakresie od **W1 do W32.1** – (włącznie) (z wyłączeniem budowy przyłącza, sieć zakończyć kołnierzem ślepym)

W punkcie o współrzędnych X-5498546,6873 i Y-5903976,716 należy wstawić trójnik żeliwny 250/250 i zaślepić z kołnierzem ślepym na odejściu.



Sieć kanalizacyjna

Grawitacyjna w zakresie od **S195 - S194 – DO S194.2 (włącznie) -**

(W studni S195 zaślepić odejście na kolektor DN 400)

(W studni S194 zaślepić odejście na przepompownię)

Tłoczna wraz z układem napowietrzania w zakresie od **T156a -T 191** na tym odcinku należy wykonać instalację do układu napowietrzania rurociągu tłocznego wraz z postawieniem studni do napowietrzania i odpowietrzania)

- Przewody napowietrzające dn 32 szt. 4 – wzdłuż trasy tłocznego dn 250 PE RC
- Studnia do odpowietrzania tłocznego uzbrojona w trójnik (z odejściem na odpowietrzenie dn 80 – zaślepiiony) bez odpowietrznika i zasuwki odcinającej

Po przeprowadzeniu próby szczelności dn 250 i 32 PE RC odcinki rur należy zaślepić kształtkami elektrooporowymi.

Gajewski Jacek

Dariusz Działowski

Jacek Waldemar