

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

**Dział Zaopatrzenia
Gospodarki Magazynowej i Zakupów
Sekcja Przetargów**
tel. 42 675 93 45

Wykonawcy

Wasz znak:

Łódź, 22.04.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.46669.6.24

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL

Szanowni Państwo,

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 32, data wysłania 2024-04-17 13:31:56

- 1) Czy wykonanie ogrodzenia dla całego terenu obiektów stacji systemowej i miejskiej jest w zakresie niniejszego postępowania?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zakres postępowania obejmuje wykonanie ogrodzenia całego terenu SG Łyszkowice.

- 2) W czym zakresie jest dostawa szafy SA2 wraz z wyposażeniem oraz wyprowadzenie z niej okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego dla stacji miejskiej (etap II, który nie jest objęty zakresem niniejszego postępowania)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu należy uwzględnić tylko szafy i okablowanie niezbędne do pracy układu w etapie I.

- 3) W czym zakresie jest doprowadzenie okablowania zasilania od rozdzielnic RAKP (znajdującej się w kontenerze AKPiA) do stacji miejskiej (etap II)?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu należy uwzględnić tylko okablowanie od rozdzielnic RAKP, niezbędne do pracy układu w I etapie.

- 4) W jaki sposób zaprojektowano sposób połączenia okablowania dla stacji miejskiej na styku etapu I i II?

Odpowiedź

Etap II będzie wykonany w terminie późniejszym, którego Zamawiający nie potrafi jeszcze wskazać. W etapie I należy wykonać niezbędne okablowanie dla zachowania funkcjonalności aparatury AKPiA oraz branży elektrycznej.

- 5) Na schemacie technologicznym (ŁÓDŹ-TECH-2) w układzie redukcji gazu zawór regulacyjny z zaworem szybkozamykającym jest o średnicy DN150, natomiast na rysunku obejściowego przewodu awaryjnego (ŁÓDŹ-TECH-08) jest oznaczony jako zawór DN200. Prosimy o wskazanie prawidłowej średnicy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że prawidłowa średnica zaworu regulacyjnego z zaworem szybkozamykającym to DN150.

- 6) Proszę o weryfikację ilości materiałowych na rysunku „Obejściowy przewód awaryjny” obiektu Węzeł Gazowy Łódź – jaka jest prawidłowa ilość kołnierzy DN150 i DN200, uszczelek DN200 i DN150. Na rysunku brakuje rury DN50, natomiast w zestawieniu materiałowym się znalazła.

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje prawidłową ilość:

- kołnierzy: DN150 – 4 szt., DN200 – 2 szt.
- uszczelek: DN150 – 3 szt., DN200 – 5 szt.

Jednocześnie wyjaśniamy, że rura DN50 została błędnie wskazana w zestawieniu materiałów.

- 7) Proszę o weryfikację ilości materiałowych na rysunku „Układ redukcyjno-pomiarowy” obiektu Węzeł Gazowy Łódź - jaka jest prawidłowa ilość łuków DN150 (167,3x7,1), w zestawieniu 6 – na rysunku 5.

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że prawidłowa ilość łuków DN150 to 5 sztuk.

- 8) Proszę o weryfikację ilości materiałowych (Stacja systemowa/ZZU wylotowe) - W zestawieniu materiałowym uwzględniono zwężkę DN150/50, natomiast na rysunku ZZU wylotowego nie ma takiej kształtki, czy kształtka nie powinna zostać usunięta z zestawienia?

Odpowiedź

Wyjaśniamy, że w zestawieniu materiałów błędnie wskazano zwężkę DN150/50.

Pytanie numer 33, data wysłania 2024-04-17 13:43:06

- 1) Proszę o weryfikację ilości materiałowych na obiekcie „Węzeł gazowy Łódź” – w zestawieniu materiałowym znalazła się zwężka DN500/300 (poz. 7/Montaż), natomiast na rysunku „Montaż węzła” (ŁÓDŹ-TECH-05) nie ma takiej kształtki – czy ten materiał powinien zostać usunięty z zestawienia materiałowego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że taka zwężka nie występuje w tym zestawieniu.

- 2) Czy Zamawiający przewiduje włączenia do czynnej sieci gazowej w zakresie niniejszego postępowania? Jeżeli tak, to w jakich lokalizacjach i z wykorzystaniem jakiej technologii.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje włączenia do czynnej sieci gazowej w zakresie niniejszego postępowania.

- 3) Na jakim etapie realizacji budowy jest przedsięwzięcie „Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PSG w miejscowości Pszczonów” ?

Odpowiedź

W ramach niniejszego przyłączenia OGP Gaz-System planuje w najbliższym kwartale uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.

- 4) Stacja systemowa (obiekt ZZU wylotowe). W zestawieniu materiałowym uwzględniono zwężkę DN150/50, natomiast na rysunku ZZU wylotowego nie ma takiej kształtki. Czy tę kształtkę należy zabudować, jeżeli tak to gdzie?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w zestawieniu materiałów błędnie wskazano zwężkę DN150/50.

- 5) Węzeł gazowy Łódź – w zestawieniu materiałowym znalazła się zwężka DN500/300 (poz. 7/Montaż), natomiast na rysunku „Montaż węzła” (ŁÓDŹ-TECH-05) nie ma takiej kształtki. Czy tę kształtkę należy zabudować, jeżeli tak to gdzie?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że taka zwężka nie występuje w tym zestawieniu.

- 6) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 jest wskazane, że występują mrowiska, które będą kolidować z prowadzonymi pracami, jaka jest ich ilość i w jakiej lokalizacji występują?

Odpowiedź

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 zawiera warunek prowadzenia inwestycji pod nadzorem przyrodniczym (warunek I.2.14). Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac budowlanych nadzór przyrodniczy powinien zweryfikować w terenie występowanie chronionych gatunków i siedlisk wskazanych w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko). Informacje dotyczące występowania mrowisk przedstawiono w tabeli 17 w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko) oraz tabeli 6-50 w raporcie ooś.

- 7) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 jest wskazane, że występują dwa siedliska bezpośrednio kolidujące z inwestycją, które będą przekroczone metodą bezwykopową, prosimy o wskazanie kilometrażu.

Odpowiedź

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 zawiera warunek prowadzenia inwestycji pod nadzorem przyrodniczym (warunek I.2.14). Oznacza to, że przed rozpoczęciem prac budowlanych nadzór przyrodniczy powinien zweryfikować w terenie występowanie chronionych gatunków i siedlisk wskazanych w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko). Informacje dotyczące występowania siedlisk bezpośrednio kolidujących z inwestycją wskazano w tabeli nr 15 w raporcie z inwentaryzacji przyrodniczej (załącznik nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko) oraz tabeli 6-45 w raporcie oos.

- 8) W decyzji środowiskowej nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 jest wskazana konieczność podjęcia działań zapobiegawczych w momencie wystąpienia roślin inwazyjnych (barszcz Sosnowskiego; barszcz Mantegazziego) prosimy o wskazanie kilometrażu i skali występowania ww. roślin.

Odpowiedź

Na etapie inwentaryzacji przyrodniczej nie inwentaryzowano występowania ww. roślin inwazyjnych. Czynność ta będzie należeć do obowiązków nadzoru przyrodniczego. Inwentaryzację (tzw. raport zerowy) należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ponadto zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1589, z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia występowania roślin i zwierząt obcych i inwazyjnych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych [...] (Dz. U. 2022, poz. 2649) należy zgłaszać do właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów.

Pytanie numer 34, data wysłania 2024-04-17 13:49:55

- 1) Proszę o wskazanie dokładnej ilości krzew, drzew i porostów do wycinki oraz ilości nasadzeń na zadanie 2.
- a) Drzewa według DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 około 6000 szt. drzew, wg projektu zieleni 4753 szt. (gaz. DN500);
- b) Krzewy DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 0,6ha, proj. zieleni 6329m² (gaz. DN500);
- c) Porosty DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOS.420.26.2020.ARu.25 max 7ha, wg proj. zieleni 3,52ha = 7747 szt. (gaz. DN500);
- d) 10 plantacji drzew owocowych o łącznej pow. 1,9ha (gaz. DN500);

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że informacje, o które pyta Oferent zostały przedstawione w projekcie budowlanym i decyzji pozwolenia na budowę, a także w Tomie X projektu wykonawczego dla zadania 2.

- 2) Nasadzenia DŚ nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 - 13110 szt. natomiast Plan nasadzeń 11591 szt. (gaz. DN500). Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź

Decyzja środowiskowa nr 16/2021 z 5.11.2021 r. znak WOOŚ.420.26.2020.ARu.25 obejmuje szerszy zakres inwestycji niż objęty przedmiotem zamówienia. Dokładny plan nasadzeń zawarty jest w projekcie wykonawczym w TOM X dla Zadania 2.

- 3) Na zadanie 6 Łącznik SG Łyszkowice – SP Pszczonów brak projektu zieleni – czy zadanie obejmuje swoim zakresem wycinkę drzew/krzewów?

Odpowiedź

Nie, bowiem w zakresie opracowania nie zinwentaryzowano drzew i krzewów.

- 4) Zadanie nr 1 Budowa węzła gazowego Łódź Wschód zakres wycinki według projektu zieleni: drzewa 164 szt.; krzewy 135m²; porosty 0,6ha = 1200 szt., natomiast według DŚ nr 6/2021 z dnia 26.05.2021 r. znak WOOŚ.420.1.2021.ARu.17 brak wskazania ilości drzew/krzewów/porostów do wycinki. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje szerszy zakres inwestycji niż objęty przedmiotem zamówienia. Dokładna inwentaryzacja zieleni do wycinki zawarta jest w projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowę oraz Tomie III projektu wykonawczego dla zadania 1.

- 5) Zadanie nr 1 Budowa węzła gazowego Łódź Wschód zakres nasadzeń - plan nasadzeń 190 szt. natomiast według DŚ nr 6/2021 z dnia 26.05.2021 r. znak WOOŚ.420.1.2021.ARu.17 około 5000 szt. drzew. Proszę o wskazanie prawidłowej ilości.

Odpowiedź

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje szerszy zakres inwestycji niż objęty przedmiotem zamówienia. Dokładny plan nasadzeń zawarty jest w projekcie wykonawczym w Tom III dla zadania 1.

- 6) Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 29.06.2022 r. znak: WA.ZUZ.5.4210.505.2022.AS – dotycząca udzielenia pozwolenia wodnoprawnego – na stronie 6 wskazane, że przedmiotem inwestycji jest „Zadanie nr 4 – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3MPa w kierunku Brzeziny” Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zadanie nr 4 nie wchodzi w zakres przedmiotowej umowy.

Odpowiedź

W przedmiotowej decyzji pojawiła się omyłka pisarska. Decyzja dotyczy Zadania 2, które jest objęte przedmiotem zamówienia. Zadanie 4 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie numer 39, data wysłania 2024-04-18 15:37:04

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby finansowej lub ekonomiczne pod warunkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia?
- 2) Czy spełniając warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawca może sumować zasoby własne i podwykonawcy udostępniającego zasoby finansowe lub ekonomiczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby finansowej lub ekonomiczne. Zgodnie z pkt. 9.5. SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w tej części, do której do wykonania zdolności te są wymagane.

Pytanie numer 41, data wysłania 2024-04-19 07:23:58

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 20 ppkt. 1.27) SWZ poprzez zmianę sformułowania „co najmniej 10% wartości wynagrodzenia (...)” na „powyżej 10% wartości wynagrodzenia (...)”. Zmiana umożliwi otwarcie drogi do złożenia oferty szerszemu kręgu Wykonawców co może skutkować możliwością uzyskania przez Zamawiającego jak najbardziej korzystnej oferty spełniającej wymogi SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 20.1.27. SWZ.

Pytanie numer 44, data wysłania 2024-04-19 10:44:48

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty przez Konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 9.1.3 SIWZ wielkość posiadanych środków lub zdolność kredytową można sumować.

Odpowiedź

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej w przypadku konsorcjum, co do zasady mogą być spełnione łącznie. Wynika to z samej istoty konsorcjum, które tworzone jest właśnie w celu łączenia zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Pytanie numer 45, data wysłania 2024-04-19 13:25:48

Dotyczy zaworu regulacyjnego DN500 CLASS600 z napędem do zdalnego sterowania na obiekcie SG Łyszkowice. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ww zaworu o średnicy nominalnej DN 10" przy zachowaniu odpowiedniej przepustowości?

Odpowiedź

Z wagi na przyjęte założenia dotyczące minimalizacji strat wysokości ciśnienia, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.