











<b>Znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne</b>		
 		Zakaz wstępu
		Zakaz używania otwartego ognia
		Zakaz palenia
		Zakaz używania telefonów komórkowych
		Znak ostrzegawczy – „Uwag Gaz”
		Znak informacyjny o strefie zagrożenia wybuchem „Strefa zagrożona wybuchem 2”
		Ogólny znak ostrzegawczy - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
		Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami wybuchowymi (do oznaczania pomieszczeń nawalniałni gazu, zbiorników THT lub LNG)
		Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej.

	Ostrzeżenie przed niską temperaturą i warunkami zamarzania
	Znak zakazu Zakaz używania urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie
	Zintegrowana tablica ostrzegawcza dla stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy  Minimalny format tablicy 550 x 550 mm (wysokość piktogramów 100 mm)  Dla obiektów o ograniczonej powierzchni montażu optymalny format tablicy 385 x 385 mm (wysokość piktogramów 70 mm)
	Zintegrowana tablica ostrzegawcza dla stacji gazowych i instalacji regazyfikacji gazu ziemnego LNG  Minimalny format tablicy 550 x 550 mm (wysokość piktogramów 100 mm)  Dla obiektów o ograniczonej powierzchni montażu optymalny format tablicy 385 x 385 mm (wysokość piktogramów 70 mm)
	Produkt niebezpieczny dla środowiska  Minimalny format tablicy (naklejki) 100 x 100 mm (do oznaczania zbiorników nawalialni gazu)
 	Ciąg roboczy / rezerwowy./ pomiarowy (przykład oznaczenia)  Minimalny format tablicy 210 x 148 mm.
 	Armatura zamknięta / otwarta  Minimalny format tablicy 80 x 80 mm

	Urządzenie elektryczne
	Wyłącznik główny zasilania elektrycznego.
<b>Tablica informacyjna właściciela obiektu</b>	wzór tablicy informacyjnej zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PSG.