

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

**Dział Zaopatrzenia
Gospodarki Magazynowej i Zakupów
Sekcja Przetargów**
tel. 42 675 93 45

Wykonawcy

Wasz znak:

Łódź, 25.04.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.46669.8.24

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 8.00.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 46, data wysłania 2024-04-22 08:25:30

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie (wskazanie) wymagań dotyczących udarności dla rur dotyczących części liniowej czy wymogi mają być: PB 1.2.3.1 ... „udarność w temperaturze -29 st.o C min 40J”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że badanie udarności rur dla części liniowej należy wykonać analogicznie jak dla części obiektowej.

Pytanie numer 42, data wysłania 2024-04-19 10:22:18

Pytanie odnośnie zaworów szybkozamykających. Czy mają one być wykonane zgodnie z normą PN EN 14382? W projekcie jest mowa o: Minimalnym ciśnieniu roboczym 2,6 MPa - prosimy o potwierdzenie, że faktycznie takie będzie min. ciśnienie oraz jakie będzie maksymalne? Dodatkowo prosimy o informacje:

- Zawór ma działać na wzrost, spadek czy w obu tych przypadkach;
- Czy ma być w wykonaniu ognioodpornym;
- Czy sterowanie lokalne czy zdalne;
- Jaka jest maksymalna temperatura medium roboczego
- Jaka jest wymagana dokumentacja jakościowa?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zawory szybkozamykające powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14382. Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem następujących zakresów ciśnień:

- na wejściu: MOP 6,3MPa, Prob = 2,6 – 4,6MPa

- na wyjściu: MOP 5,5MPa, Prob = 2,5 – 4,6MPa

Dodatkowo wyjaśniamy, że zawór ma działać na wzrost i spadek ciśnienia. Zamawiający nie stawia wymogu wykonania zaworów ognioodpornych. Sterowanie zaworów będzie lokalne. Maksymalna temperatura medium roboczego to 30 st. C. Dla zaworów wymaga się certyfikatu 3.1.

Pytanie numer 43, data wysłania 2024-04-19 10:27:20

Zgodnie z pkt 9.1.2.4 SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie Kierownikiem Budowy posiadającym doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy dla co najmniej 2-ch zadań. Prosimy o dopuszczenie doświadczenie przedmiotowej osoby także jako Kierownika robót, który posiada wymagane doświadczenie zawodowe. Rozszerzenie aktualnie postawionego warunku przyczyni się do zwiększenia kręgu potencjalnych Wykonawców co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność w prowadzonym postępowaniu i pozwoli uzyskać korzystniejsze dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 9.1.2.4 SWZ.

Pytanie numer 47, data wysłania 2024-04-22 15:00:37

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 08.04.2024 r., wnosimy o sprecyzowanie (konkretne wskazanie), czy dla spełniania warunków udziału w tymże zakresie konieczne jest przedstawienie wyłącznie referencji, czy też istnieje możliwość wykazania spełnienia przedmiotowego warunku, poprzez okazanie innych dokumentów, w tym podpisanego przez Inwestora protokołu odbioru robót bez uwag? Czy użyte we wspomnianych warunkach pojęcie "dowodów" należy rozumieć szeroko?

Odpowiedź

Zamawiający nie ogranicza dowodów do referencji i uzna inne dowody na to, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ocena może nastąpić wyłącznie na podstawie przedłożonych dokumentów.

Pytanie numer 49, data wysłania 2024-04-24 07:07:51

W odniesieniu do pkt 18.1 SWZ, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum.