

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

**Dział Zaopatrzenia
Gospodarki Magazynowej i Zakupów
Seksja Przetargów**
tel. 42 675 93 45

Wykonawcy

Wasz znak:

Łódź, 29.04.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.46669.10.24

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego” numer 2024/WJ00/WNP-046669/51/ZL

Szanowni Państwo,

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 50, data wysłania 2024-04-25 16:29:41

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 33 z dnia 17.04.2024 r. zwracamy się z prośbą o udostępnienie Raportu OOŚ dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że raport udostępniono pod linkiem:
<https://download.psgaz.pl/publiczne/>

Pytanie numer 51, data wysłania 2024-04-26 09:05:37

- 1) Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 7 Wykonawca pragnie jednoznacznie potwierdzić, że podano prawidłowe ciśnienie azotu w przypadku oddania gazociągu do eksploatacji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia prób, tj. 3 MPa (30 barów).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza podane ciśnienie azotu.

- 2) Wykonawca prosi o jednoznaczne potwierdzenie, że procedura nagazowania i rozruchu gazociągu jest obowiązkiem Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że procedura nagazowania i rozruchu gazociągu jest obowiązkiem Wykonawcy.