

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi
ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15, fax 42 675 93 14

**Dział Zaopatrzenia
Gospodarki Magazynowej i Zakupów
Sekcja Przetargów**
tel. 42 675 93 45

Wykonawcy

Wasz znak:

Łódź, 13.05.2024 r.

Nasz znak: PSGLO.ZZSP.902.47064.2.24

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa gazociągu Kalisz - Sieradz numer 2024/WJ00/WNP-047064/88/ZL

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 8.00.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie numer 4, data wysłania 2024-04-30 14:24:49

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o usunięcie fakultatywnej przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 20 ppkt. 1.27) SIWZ („Wykonawców, którym Spółka lub jej poprzednik prawny w okresie 3 lat poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia naliczyła przewidziane umową kary umowne w łącznej wysokości co najmniej 10% wartości wynagrodzenia przewidzianego w umowie”) Zmiana otworzy drogę do złożenia oferty szerszemu kręgu Wykonawców, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności postępowania i możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od zastosowania przesłanki wykluczenia określonej w pkt. 20.1.27. SWZ i zmienia treść SWZ poprzez wykreślenie pkt. 20.1.27.

Pytanie numer 6, data wysłania 2024-05-08 13:00:31

Proszę o sprecyzowanie sposobów przekroczeń bez wykopowych dla projektu: 12542-PW-30100. W pozycjach 3, 6 – 12, 14 – 16 nie ma sprecyzowanej metody wykonania przekroczenia. Proszę o wprowadzenie zmian do projektu.

Odpowiedź

W opracowaniu nr 12542-PW-30100 w punkcie „7.6. Zestawienie skrzyżowań wykonywanych metodami bezwykopowymi” na stronach 56-58 wprowadzono korektę metod wykonania przekroczenia dla pozycji 3, 6 – 12, 14 – 16, zgodnie z Załącznikiem do pisma.

Pytanie numer 7, data wysłania 2024-05-08 15:29:20

W zestawieniu materiałowym dla obiektu "węzeł zaporowo-upustowy wysokiego ciśnienia Sieradz" w pozycji 131 (Korek odpowietrzający z gwintem G 3/8".) znalazł się błąd w ilości materiałów. W miejscu przeznaczonym na ilość sztuk widnieje informacja #ARG!. Proszę o przekazanie prawidłowej tabeli.

Odpowiedź

W opracowaniu 12542-PW-30210 Branża technologiczna. Węzeł zaporowo-upustowy wysokiego ciśnienia Sieradz/miasto Sieradz w Załączniku Nr 3 Zestawienie armatury i urządzeń poz. 131 zaktualizowano ilość materiałów, zgodnie z Załącznikiem do pisma.