

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

**Dział Zaopatrzenia, Gospodarki  
Magazynowej i Zakupów**  
tel. 094 348 47 15  
anna.wibly@psgaz.pl

8

Wasz znak:  
Nasz znak: 2024/WB00/WNP-046986

Koszalin, dnia ...04.2024r.

Dot.: postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  
znak sprawy 2024/WB00/WNP-046986– „**Budowa gazociągu średniego ciśnienia  
o długości 1,32 km w m. Płaszewko gm. Redzikowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (Projektu) pn. „Gazyfikacja południowej  
części powiatu słupskiego”**”

#### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku ze złożonymi zapytaniem Wykonawcy dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, **Zamawiający Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie**, wyjaśnia jak poniżej:

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający posiada profile i schematy włączy – prosimy o udostępnienie

##### **Odpowiedź:**

Profile wraz z schematami włączy zostały umieszczone w sieci Internet w niżej wymienionej lokalizacji:

[https://download.psgaz.pl/publiczne/pow\\_slupski/](https://download.psgaz.pl/publiczne/pow_slupski/)

w pliku pod nazwą: **zadanie 8 profile.zip**

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający posiada mapy PZT w wersji dxf lub dwg – prosimy o udostępnienie

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada pełnej treści PZT w formie wektorowej tożsamej z mapą do celów projektowych, a jedynie trasę projektowanej sieci w formacie dwg, z podłączonymi referencyjnie plikami rastrowymi. Pliki zostały umieszczone w sieci Internet w niżej wymienionej lokalizacji:

[https://download.psgaz.pl/publiczne/pow\\_slupski/](https://download.psgaz.pl/publiczne/pow_slupski/)

w pliku pod nazwą: **zadanie 8 PZT wersja CAD\_raster.zip**

##### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający posiada zarejestrowany dziennik budowy – prosimy o udostępnienie

##### **Odpowiedź:**

Skan dziennika budowy został umieszczone w sieci Internet w niżej wymienionej lokalizacji:

[https://download.psgaz.pl/publiczne/pow\\_slupski/](https://download.psgaz.pl/publiczne/pow_slupski/)

w pliku pod nazwą: **zadanie 8 dziennik\_budowy.zip**

**Pytanie nr 4**

Z jakiego względu wymagane jest przygotowanie WPS skoro włączenia są do PE – prosimy o wyjaśnienie

**Odpowiedź:**

Zapis ogólny, nie dotyczący budowy gazociągów wyłącznie z PE.

**Pytanie nr 5**

Wg wzoru umowy Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, natomiast w SWZ nie ma takiego wymogu, prosimy o doprecyzowanie

**Odpowiedź:**

Wskazana treść stanowi zapis opcjonalny. Zamawiający dokona pozostawienia lub wykreślenia przedmiotowego zapisu na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, które znajduje się Załączniku nr 3 do SWZ- Formularz oferty pkt 8.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający posiada umowę na dzierżawę z Nadleśnictwem Leśny Dwór, zgodnie z uzgodnieniem z 02.10.2024

**Odpowiedź:**

Zamawiający uruchomił procedurę zawarcia umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Leśny Dwór.

**Pytanie nr 7**

Wg OPZ rozruchy są po stronie wykonawcy, natomiast wg części opisowej PW wyłączenia i włączenia do czynnej sieci powinni wykonywać pracownicy PSG – prosimy o doprecyzowanie

**Odpowiedź:**

Czynności zawarte w zapytaniu wykonują służby PSG.

**Pytanie nr 8**

Czy na pewno trzeba zastosować znaczniki elektromagnetyczne? Z doświadczenia na innej budowie wiemy, że PSG odstąpiło od ich stosowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować znaczniki elektromagnetyczne.

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający posiada przedłużenie decyzji pozwolenie wodnoprawne? (decyzja straciła ważność w 2021r.)

**Odpowiedź:**

Zamawiający podpisał umowę z Wodami Polskimi, jednak jej termin dobiegł końca, aktualnie uruchomiono procedurę przedłużenia terminu z umowy / zawarcia nowej umowy.

**Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ. Obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

**Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania Platformy Zakupowej PSG pod kątem wyjaśnień i modyfikacji SWZ. Wszelkie ryzyko i negatywne skutki związane z niedochowaniem przez Wykonawcę przedmiotowego obowiązku obciążają Wykonawcę.**

**Z poważaniem**