RZUT PARTERU

istniej'cy budynek karczmy

CHŁODNIA

MAGAZYN
+ 12 C

MAGAZYN

2.3

22 KV 60-160

22 KV 60-160 22 KV 60-160 22 KV 60-160 22 KV 60-160

r. PP r. PP r. PP r. PP r. PP

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

22 KV 60-60

otw. w stropie 85x90cm

22 KV 60-40

r. PP r. PP r. PP r. PP

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

KOMUNIKACJA
+ 20 C

P.SOCJAL.
+ 20 C

ŁAZIENKA
+ 24 C

22 KV 60-100

SALA
max. 200 osób
+ 20 C

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

22 KV 60-160

r. PP r. PP r. PP r. PP

kocioł gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjny o mocy 60.0 kW

KOTŁ.

zasobnik ciepłej wody
o poj 300 litrów

P.POMOC.
+ 20 C

22 KV 60-72

22 KV 60-60

22 KV 60-60

naczynie wzbiorcze zamknięte

rozdzielacz kotłowy
z zestawami pompowymi

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

22 KV 60-160

KL. SCHODOWA
+ 20 C

22 KV 60-160

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

22 KV 60-40

KOMUN.
+ 20 C

22 KV 60-80

22 KV 60-160

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

W.C.M.
+ 20 C

W.C.D.
+ 20 C

22 KV 60-80

22 KV 60-40

KL. SCHODOWA
+ 20 C

22 KV 60-160 r. PP 22 KV 60-160

r. PP

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

izolowane rury PP
prowadzić w posadzce

16x16cm

16x16cm

0.00 +249,35

0.22

0.02

0.04

0.5%

0.5%

0.5%