



3. Oprawa oświetleniowa awaryjna AWEX AXN AXNO_3W_E 1h podrzmymania
5. Oprawa oświetleniowa LED 2x36W 4180lm; 87lm/W; 4000K Wymiary: 60mm x 56mm x 1200mm
- Oprawa ewakuacyjna – EXIT M 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
- Oprawa ewakuacyjna – INFINITY AC 1h dwustronna
Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

- KAMERA ZEWNĘTRZNA
- PODGLĄD KAMER JEDNOSTKA STACJONARNA

- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik schodowy
- Gniazdo 2x230V
- Wypust kablowy zapas 2m pod sufitem
- Gniazdo 1x RJ45

- ACC CENTRALKA SYSTEMU SSWIN+KD
- CZUJKA ALARMOWA PIR
- CZUJKA ALARMOWA PIR BEZPRZEWODOWA
- KONTAKTRON
- MANIPULATOR
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO – OPTYCZNY

nazwa obiektu, adres Cerkiew prawosławna w Wojsławicach ul. Rynek 83, 22-120 Wojsławice, działka nr ewid. 1969			
inwestor, adres Parafia Prawosławna św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm			
tytuł Dzwonnica 1 Piętro - Instalacja gniazd i oświetlenia			branża Elektryczna
projektant mgr inż. Łukasz Głubisz	nr upr. PDK/0006/PWOE/13	podpis	
sprawił mgr inż. Henryk Flisak	nr upr. UAN-II-7342/206/94	podpis	
data 02-2022	skala 1:50	stadium Projekt Techniczny	nr rys. E02