



- 3. Oprawa oświetleniowa awaryjna AWEX AXN AXNO\_3W\_E 1h podrzmania
- 5. Oprawa oświetleniowa LED 2x36W 4180lm; 87lm/W; 4000K Wymiary: 60mm x 56mm x 1200mm
- Oprawa ewakuacyjna – EXIT M 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
- Oprawa ewakuacyjna – INFINITY AC 1h dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

- KAMERA ZEWNĘTRZNA
- PODGLĄD KAMER JEDNOSTKA STACJONARNA

- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik schodowy
- Gniazdo 2x230V
- Wypust kablowy zapas 2m pod sufitem
- Gniazdo 1x RJ45

- CENTRALKA SYSTEMU SSWIN+KD
- CZUJKA ALARMOWA PIR
- CZUJKA ALARMOWA PIR BEZPRZEWODOWA
- KONTAKTRON
- MANIPULATOR
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO – OPTYCZNY

nazwa obiektu, adres			
Cerkiew prawosławna w Wojsławicach			
ul. Rynek 83, 22-120 Wojsławice, działka nr ewid. 1969			
inwestor, adres			
Parafia Prawosławna św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm			
tytuł			branża
Dzwonnica 1 Piętro - System Alarmowy, Monitoring			Elektryczna
projektant	nr upr.	podpis	
mgr inż. Łukasz Głubisz	PDK/0006/PWOE/13		
sprawił	nr upr.	podpis	
mgr inż. Henryk Flisak	UAN-II-7342/206/94		
data	skala	stadium	nr rys.
02-2022	1:50	Projekt Techniczny	E13