



**Załącznik nr 5. Oświadczenie dot.
potwierdzenia parametrów**

Ja, niżej podpisany

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz

.....

(nazwa Oferenta)

potwierdzam, zgodność parametrów:

Nazwa	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE SĄ ZGODNE Z WYMAGANYMI TAK/NIE
Pompa ciepła	dostawa i montaż pompy ciepła powietrze-woda monoblok o nominalnej mocy grzewczej między 220-270kW pracującej w zakresie temperatur min 55/45 stopni C,	
	instalacja w kaskadzie maksymalnie 5 pomp	
	elektroniczny sof starter	
	zabezpieczenie przeciw zamarzaniu	
	parowniki pionowe	
	czynnik chłodniczy R290 (propan) lub R774 (dwutlenek węgla) lub R32	
	funkcja grzanie i chłodzenia	
	COP A7/W35 dla pompy ciepła – minimalnie 5,0	
	klasa efektywności energetycznej min A++	
	cicha praca maksymalnie 60 DB	
	gwarancja na pompę ciepła 5 lat lub dłużej	
	czynnik grzewczy typu Glikol	
	Zasobnik ciepła min 2000 dm3 (składający się z min 2 szt. zbiorników buforowych każdy po 1000 dm3) wykonane płaszczą oraz węzownicy ze stali kwasoodpornej	



	zainstalowanie dwóch zintegrowane pomp obiegowych	
	instalacja oraz osprzęt elektryczny. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem zgodnie z wymaganiami producenta pompy ciepła oraz sztuką inżynierską Zasilanie z rozdzielni elektrycznej do pompy ciepła wykona zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą	
	instalacja oraz osprzęt hydrauliczny. Instalacja hydrauliczna wykonana zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego projektem wpięcia w istniejącą instalację CO i CWU. Wykonanie zgodnie z wymaganiami producenta pompy ciepła oraz sztuką inżynierską. Instalacja wyposażona we wszystkie zabezpieczenia wymagane przez normy branżowe oraz wymagania producenta pompy oraz przepływomierze umożliwiające pomiar przepływu po stronie pierwotnej i wtórnej	
	menu pompy ciepła w języku polskim pozwalające na ustawienia harmonogramu pracy oraz pełną rejestrację parametrów pracy z możliwością ich zapisu.	
	urządzenie będzie posiadać Certyfikat Zgodności i będzie zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej,	
	serwis na terenie Polski z czasem reakcji do 48h	

.....
Miejscowość i data

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o składania
ofert w imieniu Oferenta)