ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
	RURY I KSZTAŁTKI	
PE 0x315	RURA PRZEWODOWA PE100 0x315 SDR11	9,0 m
DN300	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN300	6,0 m
DN250	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN250	50,0 m
DN200	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN200	80,0 m
DN150	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN150	4,0 m
DN50	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN50	3,0 m
PCW32	RURA PRZEWODOWA K.PCW-G1(fiz2) (SYSTEM KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ + KOLANA WG ZAPOTRZEBOWANIA)	20,0 m
DN25	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN25	50,0 m
DN20	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN20	10,0 m
DN15	RURA PRZEWODOWA STALOWA (stal ouro&nowa AISI 304) DIN 11 850 DN15	3,0 m
45°/$_{DN}$	KOLANO SPAWANE 60° DN300 (stal ouro&nowa AISI 304)	2 szt.
15°/$_{DN}$	KOLANO SPAWANE 60° DN250 (stal ouro&nowa AISI 304)	6 szt.
LS250	KOLANO SPAWANE 90° DN250 (stal ouro&nowa AISI 304)	11 szt.
LS200	KOLANO SPAWANE 90° DN200 (stal ouro&nowa AISI 304)	17 szt.
LS150	KOLANO SPAWANE 90° DN150 (stal ouro&nowa AISI 304)	1 szt.
LS50	KOLANO SPAWANE 90° DN50 (stal ouro&nowa AISI 304)	5 szt.
LS25	KOLANO SPAWANE 90° DN25 (stal ouro&nowa AISI 304)	WG ZAPOTRZEBOWANIA
LS20	KOLANO SPAWANE 90° DN20 (stal ouro&nowa AISI 304)	WG ZAPOTRZEBOWANIA
TS300	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN300	1 szt.
$T58^{15}$/$_{DN}$	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) REDUKCYJNY DN300/DN250	1 szt.
TS250	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN250	5 szt.
$T58^{15}$/$_{DN}$	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) REDUKCYJNY DN250/DN200	5 szt.
TS200	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN200	3 szt.
TS32	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN32	1 szt.
$T58^{15}$/$_{32}$	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) REDUKCYJNY DN25/DN32	1 szt.
TS25	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN25	1 szt.
TS20	TRÓJNIK SPAWANY (stal ouro&nowa AISI 304) 80%90%PRZELOTOWY DN20	4 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN300 / DN250	5 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN300 / DN200	6 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN250 / DN200	2 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN250 / DN150	2 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN200 / DN150	4 szt.
RS^{90}/$_{32}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN32 / DN25	2 szt.
RS^{90}/$_{DN}$	REDUKCJA SPAWANA (stal ouro&nowa AISI 304) DN25 / DN20	1 szt.
RZ^{90}/$_{DN}$	ZWĘZKA DWUKOŁNIERZOWA ZI.LIWNA FFR (ZI.LIWO SFEROIDALNE) DN400/DN400	1 szt.
RZ^{90}/$_{DN}$	ZWĘZKA DWUKOŁNIERZOWA ZI.LIWNA FFR (ZI.LIWO SFEROIDALNE) DN400/DN200	1 szt.
KZ^{90}/$_{DN}$	KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY ZI.LIWNY (ZI.LIWO SFEROIDALNE) DN200, L=500mm	1 szt.
KSW300	KOLNIERZ STALOWY DN300, PN10 + WYWIŚKA DN300 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	3 kpl.
KS300	KOŁNIERZ STALOWY DN300 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	12 kpl.
KSW250	KOLNIERZ STALOWY DN250, PN10 + WYWIŚKA DN250 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	10 kpl.
KS250	KOŁNIERZ STALOWY DN250 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	8 kpl.
KZ250	KOŁNIERZ STALOWY ZAŚLEPIAJĄCY DN250 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	2 kpl.
KSW200	KOLNIERZ STALOWY DN200, PN10 + WYWIŚKA DN200 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	27kpl.
KS200	KOŁNIERZ STALOWY DN200 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	24 kpl.
KZ200	KOŁNIERZ STALOWY ZAŚLEPIAJĄCY DN200 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	1 kpl.
KSW150	KOLNIERZ STALOWY DN150, PN10 + WYWIŚKA DN150 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	2 kpl.
KS150	KOŁNIERZ STALOWY DN150 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	3 kpl.
KZ150	KOŁNIERZ STALOWY ZAŚLEPIAJĄCY DN150 (stal ouro&nowa AISI 304) + USZCZELKA	2 kpl.
MSZ*	MUFA DO WSPAWANIA 2" (stal ouro&nowa AISI 304)	3 kpl.
KG250	KOMPENSATOR GUMOWY, KOŁNIERZOWY DN250 (stal ouro&nowa AISI 304)	2 szt.
KG150	KOMPENSATOR GUMOWY, KOŁNIERZOWY DN150 (stal ouro&nowa AISI 304)	2 szt.
KMD300	KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA DN300	2 szt.
KMD250	KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA DN250	5 szt.
KMD200	KSZTAŁTKA MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWA DN200	12 szt.
WMd600	ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN600,WYKONANIE KONSTRUKCYJNE ZESTAWU MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWEGO DN600 (DN RURY), Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZESUNIĘCIEM	1 szt.
PK300	KOŁNIERZ SPECJALNY DO RUR STALOWYCH, ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIĘCIEM, DN300	7 szt.
TK315	TULEJA KOŁNIERZOWA dy/dn 315/300 mm (PE100, SDR11) KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY DN300 mm, PN10 (stal ouro&nowa/ruwnica	2 kpl.
TK225	TULEJA KOŁNIERZOWA dy/dn 225/280 mm (PE100, SDR11) KOŁNIERZ STALOWY LUŹNY DN280 mm, PN10 (stal ouro&nowa/ruwnica	1 kpl.
TP^{315}/$_{DN}$	TRÓJNIK REDUKCYJNY 0x315/225 mm PE100, SDR11	1 kpl.
KZPCW200	KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY PVC-U DN200 (KOŁNIERZ NALEŻY NAWIERCIĆ 2 x OTWÓR 0x32 W GWOWACH UMIEŚCIĆ MUFY OWIETRZANIE 0x32 WRAZ Z KOŃCOWKAMI ZAWIERZEMONYWSI	1 kpl.
-	PODPORY LOŻKOWE RUROCIĄGÓW (STAL NIERDZEWNA AISI 304) DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH PODPÓR PO ICH RENOWACJI I DOPASOWANIU	WG ZAPOTRZEBOWANIA
	ARMATURA	
ZK300	ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, BÓWNOPRZELOTOWA DN300, ZABEZPIECZONA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM + PRZEDŁUŻKA DO IZOLOWANIA	1 szt.
ZK250	ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, BÓWNOPRZELOTOWA DN250, ZABEZPIECZONA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM + PRZEDŁUŻKA DO IZOLOWANIA	3 szt.
ZK250*	ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, BÓWNOPRZELOTOWA DN250, ZABEZPIECZONA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM	2 szt.
ZK200	ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, BÓWNOPRZELOTOWA DN200, ZABEZPIECZONA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM	11 szt.
PN300	PRZEPUSTNICA DO ZABUDOWY MIĘDZY KOŁNIERZAMI, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM NIEPRZEWODZĄCYM 0/4-20 mA + ON/OFF S2=1min, STEROWNIK NAPĘDU	1 szt.
PN200	PRZEPUSTNICA ZIBRO DO ZABUDOWY MIĘDZY KOŁNIERZAMI, Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM REGULACYJNYM NIEPRZEWODZĄCYM 0/4-20 mA + ON/OFF S2=1min, STEROWNIK NAPĘDU	1 szt.
ZZ300	ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY DN300, ZI.SFER, ZAMYKANIA GRZYBKOWY Z UKOŚNYM PRZESMIESZCZENIU WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ, KORPUS ŻELIWO SZARE EPOKSYD.	1 szt.
ZZ200	ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY DN200, ZI.SFER, ZAMYKANIA GRZYBKOWY Z UKOŚNYM PRZESMIESZCZENIU WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ, KORPUS ŻELIWO SZARE EPOKSYD.	1 szt.
ZKuG*	ZAWÓR KULOWY 3/", GWINT WEWNĘTRZNY	3 szt.
ZE32	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DN32	2 szt.
ZP25	ZAWÓR KĄTKOWY DO WSPAWANIA DN25 (stal ouro&nowa AISI 304)	2 szt.
ZP20	ZAWÓR KĄTKOWY DO WSPAWANIA DN20 (stal ouro&nowa AISI 304)	6 szt.
ZP15	ZAWÓR KĄTKOWY DO WSPAWANIA DN15 (stal ouro&nowa AISI 304)	1 szt.
	URZĄDZENIA	
GU1, GU2	ZESTAW DWÓCH GENERATORÓW 200 g/h Z LANCAMI SIACZYM DO BIEZZK 200 I Z BY-PASS WYPOSAŻONYM W POMPY WSPOMAGAJĄCE, PRZETŁYW BIEZYNY I Z ZAWORAMI STALEZ. CZYSZCZENIA I BOTAMETRAMI, Z DOSTAWOWYM ZESTAWEM DO DOZOWANIA ROZTWORU CHLORU ORAZ SONDAMI RADIOMETRYCZNYMI W KAZDYM ZBIORNIKU - 4 kpl. PRACUJACE W UKŁADZIE P+R. DODATKOWO: *UKŁAD POMIAROWY Z PRZEDYSKCZYM BASENEM DO POMIARU PARAMETRÓW WODY OPUSZCZAJACEJ OBIEKT OBEJMUJACY: FILTR WODY, SONDA CO_2, SONDA STĘZENIA CHLORYNU, SONDA PH, SONDA TEMP. I PRZEPŁYWU, ZESTAW GENERATORÓW CHLORU. *UKŁAD DETEKCJI DWUTLENKU CHLORU W POWIETRZU - 13pl. *SZAFA STERUJACA ZESTAWEM 2 GENERATORÓW	1 kpl.
ZP MIASTO	ZESTAW MIASTO POMPA PIONOWA, WIELOSTOPNIOWA, ODŚRODKOWA Z KRÓCCAMI SSAWNYM I TŁOCZYNYM NA TYM SAMYM POZIOMIE (LINIE), GŁOWICA POMPY I PODSTAWA WYKONANE ZE ŻELIWA, WIRNIKI I PROWADNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ, WAŁ ZE STALI NIERDZEWNEJ. KASETOWE USZCZELNIENIE WAŁU ZAWIENIA WYSOKA, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI ORAZ ŁATWY SERWIS DZIĘKI ZASTOSOWANIU KASETOWEGO UKŁADU USZCZELNIENIA WAŁU, POMPA PRZYSTOSOWANA DO SPRZĘŻENIA SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO, MONTOWANY NA STOPACH. -MOC NOMINALNA OK. 11 kW -CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA 50 Hz -NAPIĘCIE 3 x 380V -PRĄD 3 x 20A -OCHRONA SILNIKA – TERMISTOR PRZYJĘTO PRZEWIDZIANIE 4,0 kw , STRATY NA INSTALACJI 0,2 kw PUNKT PRACY NA POKRYCIE QMAX 15m3/ m3/h i H=40m PRZYJĘTO STEROWANIE WYŁĄCZNIKOŁA ZA POMOCĄ FALOWNIKA W/W POMPY TWORZĄ KOMPLET WRAZ Z ZESTAWEM 2 FALOWNIKÓW, SKLICA SZAFY STEROWNICZEJ ZASILAJĄCEJ OKABLOWANIEM ORAZ ROZRUCIEM	1 kpl.
ZP KRAK	ZESTAW KRAK DOBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEGO POMARTO NA NASTĘPUJĄCE WEJŚCIOWE DA: -PRACA JEDNEJ POMPY 17 l/s DH 45 bara -PRACA DWÓCH POMP 25 l/s DH 43 bara TRZECIA POMPA W REZERWIE ROTACYJNEJ PRACY POMP. ZESTAW WYPOSAŻONY W UKŁADZIE P+P ORAZ O DODATKOWY STANOWISKO NA POMPĘ, DOBRANO POMPY, WIELOSTOPNIOWA, ODŚRODKOWA, Z KRÓCCAMI SSAWNYM I TŁOCZYNYM NA TYM SAMYM POZIOMIE (LINIE), GŁOWICA POMPY I PODSTAWA WYKONANE ZE ŻELIWA. - WSZYSTKIE INNE CZĘŚCI,TWILŻANE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. KASETOWE USZCZELNIENIE WAŁU ZAWIENIA WYSOKA, NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI ORAZ ŁATWY SERWIS DZIĘKI ZASTOSOWANIU KASETOWEGO UKŁADU USZCZELNIENIA WAŁU, POMPA PRZYSTOSOWANA DO SPRZĘŻENIA SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM ZA POMOCĄ SPRZĘGŁA ELASTYCZNEGO, MONTOWANY NA STOPACH. -MOC NOMINALNA OK. 11 kW -CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA 50 Hz -NAPIĘCIE 3 x 380V -PRĄD 3 x 20A -OCHRONA SILNIKA – TERMISTOR PRZYJĘTO PRZEWIDZIANIE 4,0 kw , STRATY NA INSTALACJI 0,2 kw PUNKT PRACY NA POKRYCIE QMAX 15m3/ m3/h i H=40m PRZYJĘTO STEROWANIE WYŁĄCZNIKOŁA ZA POMOCĄ FALOWNIKA W/W POMPY TWORZĄ KOMPLET WRAZ Z ZESTAWEM 2 FALOWNIKÓW, SKLICA SZAFY STEROWNICZEJ ZASILAJĄCEJ OKABLOWANIEM ORAZ ROZRUCIEM	1 kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
	URZĄDZENIA	
QC50	PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY W WERSJI KOŁNIERZOWEJ DN150 PRZYSTOSOWANY DO ZASTOSOWAŃ W GOSPODARCE WODNEJ W WERSJI RÓZLACZENIEJ, PRZYŁĄCZA PROCESOWE PN10, WYKONANIE KWASOODPORNE, KABEL - WYJŚCIE PRĄDOWE 4-20 mA, -WYŚWIETLACZ LCD NA PRZETWORNIKU -ZASILANIE 24DV/20V -DLA STREF NIEZAGROŻONYCH WYBUCHEM -WYKWESTNIE PRZEWIDZIANA BEZPIECZ. 4-ABEL SYGNAŁOWY 20 cm NIE WYMAGA ZABUDOWY ODCINKÓW POMIAROWYCH PRZED I ZA CZUJNIKIEM	2 szt.
QD50	PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY W WERSJI KOŁNIERZOWEJ DN250 PRZYSTOSOWANY DO ZASTOSOWAŃ W GOSPODARCE WODNEJ W WERSJI ROSŁ.-ŁĄCZENIEJ, PRZYŁĄCZA PROCESOWE PN10, WYKONANIE KWASOODPORNE, -KALIBRACJA PRZEPŁYWU 0,5% -WYJŚCIE PRĄDOWE 4-20 mA -WYŚWIETLACZ LCD NA PRZETWORNIKU -ZASILANIE 24DV/20V -DLA STREF NIEZAGROŻONYCH WYBUCHEM -WYKWESTNIE PRZEWIDZIANA BEZPIECZ. 4-ABEL SYGNAŁOWY 20 cm NIE WYMAGA ZABUDOWY ODCINKÓW POMIAROWYCH PRZED I ZA CZUJNIKIEM	1 szt.
PIC1	PRZETWORNIK CIŚNIENIA Z WYŚWIETLACZEM SYGNAŁOWYM 4-20 mA, ZAKRES POMIAROWY 0-6,6 MPa, KÓDCIEC G1/2" ZASILANIE SIECIOWE, WYKONANIE KWASOODPORNE Z KABLEM 10 MB DOSTAWA WRAZ Z KABLAMI ŁĄCZĄCYMI CZUJNIK Z SZAFĄ, ZESTAWIENIE ZAWORÓW I ELEMENTÓW KOŁOWROTU ZAWWYM NA POMP.	1 kpl.
PIC2	PRZETWORNIK CIŚNIENIA Z WYŚWIETLACZEM SYGNAŁOWYM 4-20 mA, ZAKRES POMIAROWY 0-1,0 MPa, KÓDCIEC G1/2" ZASILANIE SIECIOWE, WYKONANIE KWASOODPORNE Z KABLEM 10 MB DOSTAWA WRAZ Z KABLAMI ŁĄCZĄCYMI CZUJNIK Z SZAFĄ, ZESTAWIENIE ZAWORÓW I ELEMENTÓW KOŁOWROTU POMP W POMPOWNI.	2 kpl.
W	WYWIETRZAK ZINTEGROWANY 315/160mm Z PODSTAWĄ DACHOWĄ	2 kpl.
PBIC1	POMPA RECZKOWA (PODŁACZONA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ) ISTNIEJĄCEJ SPECJALIZOWANA NA KWAS SOLNY 5% SILNIK ZODSOFADOWY , POMPA DUZPOJOWANA DO PODPOWANIA DO "SUCHA", RURA SSĄCA 41 mm DWA BEZPIECZNE PRZYŁĄCZA - DO WĘZA 3/4", WAŁ UNIWERSALNY CHEMICZNY 3/4" O DŁUGOŚCI 1,0 m SPECJALLOWANY – ROZTWÓR KWASU SOLNEGO - (TWORZYWO), Z MOCOWANIEM DO ZBIORNIKA ZAPASU,WAŻ SSĄCY SOLNEGO O 200, PRZEWÓD WYSOKOCIŚNIENIOWY DO ZACIŚNIĘCIA, ADAPTER RECZKOWY PP ZAWÓR NOŻNY PP LEPSZE MASŁ. 150 MPAS WYDAJNOŚĆ MAKS. 91 l/min PODNOSZENIE MAKS. 14 m SŁ. W. DŁUGOŚĆ 1000 mm	2 szt.
-	ZESTAW CZUJNIKÓW KONTROLUJĄCYCH POZIOM CHLORYNU W ZBIORNIKU ZAPASU, HYDROSTATYCZNA OBRAZ PM-S CZUJNIKI PŁYWAKOWE + PRZETWORNIKI ZABUDOWANE W SZAFIE ZESTAWU POMPOWEGO DOSTAWA WRAZ Z KABLAMI ŁĄCZĄCYMI GŁUPOŁĄCZ SZAFA, ZESTAWU – 50 mb	3 kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
	INSTALACJA KANALIZACYJNA	
PCW110	RURA PRZEWODOWA PCW Dn110 (KANALIZACJA WEWNĘTRZNA)	17,0 mb
PCW50	RURA PRZEWODOWA PCW Dn50 (KANALIZACJA WEWNĘTRZNA)	7,0 mb
$LPCW^{45}$/$_{Dn}$	KOLANO 90° PCW Dn50	2 szt.
$LPCW^{45}$/$_{Dn}$	KOLANO 45° PCW Dn50	2 szt.
$LPCW^{90}$/$_{Dn}$	KOLANO 90° PCW Dn110	2 szt.
$LPCW^{45}$/$_{Dn}$	KOLANO 45° PCW Dn110	2 szt.
$TPCW^{110\,90}$/$_{45}$	TRÓJNIK REDUKCYJNY 45° PCW Dn110/Dn50	3 szt.
$CZPCW^{110}$/$_{45}$	CZWÓRNIK 45° PCW Dn 110/Dn110	1 szt.
KWENT110	KOMINEK WENTYLACYJNY Dn110	1 szt.
-	CZYSZCZAK PCW Dn110	1 szt.
KO^{50}/$_{Dn}$	KRATKA ŚCIEKOWA Z WORZYWNOWA 150 x 150mm Z ODPŁYWEM DOLNYM Dn50	2 szt.
KO^{50}/$_{Dn}$	KRATKA ŚCIEKOWA Z WORZYWNOWA 100 x 100mm Z ODPŁYWEM DOLNYM Dn50	1 szt.
	WYPOSAŻENIE	
WW	WANIENKA WYCIERWYTOWA Z KRATOWNICĄ, POJEMNOŚĆ 20L SZEROKOŚĆ 400mm, DŁUGOŚĆ 600mm, WYSOKOŚĆ 155mm	4 szt.
BHP	SZAFA NA SPRZĘT BHP WYPOSAŻENIENIE: -APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY, -OCHRONIKI NA ODZIEŻ OSOBISTĄ, -ZESTAW CZUJKOWY, OSŁONA CELULOWOWA TWARZY, -REKAWICE I BUTY OCHRONNE, MASKA PRZECIWGAZOWA Z POCHŁANIACZEM FAR KWASNYCH - OSPRZĘT DLA DWÓCH OSÓB	1 kpl.
PS	POJEMNIK NA SORBENT (MIESZANINA SUCHEGO PIASKU + TROCIN) Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ WYM.600x300x300mm	1 szt.
NB	NATRYSK BEZPIECZNOŚCIOWY Z MYJKĄ DO OCZU	2 szt.
UPP	UMYWALKA Z PODOŚCIEMI KANALIZACYJNYMI 0/55 PCW, BATERIĄ P WYLEWKĄ I PRZEPŁYWOWYM PODGRZEWACZEM WODY	2 kpl.
H25	HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25	1 kpl.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
	REMONT - OGÓLNE	
-	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI - RURY I ARMATURA (DN400/DN300 WRAZ Z WYWOZEM	ok. 140m
-	SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PODPÓR POD KRUCIĄGI (DOPUSZCZA SIĘ ICH WYKORZYSTANIE - PO DOPASOWANIU I RENOWACJI - POD NOWĄ INSTALACJĘ)	WG. STANU ISTN.
-	WYMIANA ODCINKÓW RUR ZASILAJĄCYCH I ODPLYWOWYCH ZE ZBIORNIKA NR 2 REALIZOWANA METODĄ RELWYKŁOPOWĄ + PE 0x225 DN200 SDR11	30,0 mb
	REMONT - POMIESZCZENIE POMP	
-	SKUCIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW 5 szt. O WYMIARACH 0ok 0,7la WYS. 10cm	1 kpl.
-	MIELCZOWA NAPRAWA POŁOGI PO SKUCIU FUNDAMENTÓW – PŁYTKI GRESOWE	20,0m²
-	WYMIANA PŁYT POKRYWOWYCH NA KANAŁACH PODKRĘTNYCH (DO SKUCIA ISTNIEJĄCEJ NIERDZEWNEJ OK. 4 mm - 2 SZT. O WYMIARACH ok. 1,6m x 4,65m ORAZ 1,7m x 4,65m (DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH WSPOMNIANYCH)	1 kpl.
-	RENOWACJA ISTNIEJĄCYCH STALOWYCH WSPOROWAŃ POD PŁYTY POKRYWOWE NA KANAŁACH PODKRĘTNYCH - PIASKOWANIE I MALOWANIE	OK. 32,0m
-	MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH BARIEREK OCHRONNYCH STALOWYCH ORAZ DRABINY	OK. 18,0m
-	MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU UWAGA: DO WYSOKOŚCI 2,20m STOSOWAĆ FARBĘ LATEKSOWĄ, ZMYWALNĄ, MATOWĄ	OK. 370,0m²
-	KANAŁY POD POMIESZCZENIEM POMP - CZYSZCZENIE ŚCIAN, PODŁOGI I SUFITU + POWŁOKA - ELASTYCZNA MEMBRANA POLIURETANOWA MASTER SEAL 5000 FIBRE BASE UWAGA - NA PODŁOŻU PRZY DODATKOWEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ (DOPUSZCZA SIĘ ANTYPOŚLIZGOWĄ)	ŚCIANY I SUFIT OK. 200,0m² PODŁOGA 60,0m²
	REMONT - POMIESZCZENIE WĘZŁA ARMATUROWEGO	
-	RENOWACJA STALOWYCH PŁYT POKRYWOWYCH – MALOWANIE EPOKSYDOWE	28,0m²
-	MALOWANIE ISTNIEJĄCYCH BARIEREK OCHRONNYCH STALOWYCH ORAZ DRABINY	OK. 23,0m
-	LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW OSADWANIA DWUTLENKU CHLORU – DEMONTAŻ INSTALACJI, SKUCIE ISTN. PŁYTEK NA ŚCIENIE – OK. 1,0m²	1 KPL.
-	MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU UWAGA: DO WYSOKOŚCI 2,20m STOSOWAĆ FARBĘ LATEKSOWĄ, ZMYWALNĄ, MATOWĄ	OK. 200,0m²
-	POZOSTAŁE DOLNY POD POMIESZCZENIEM WĘZŁA ARMATUROWEGO – CZYSZCZENIE ŚCIAN I PODŁOGI + POWŁOKA - ELASTYCZNA MEMBRANA POLIURETANOWA MASTER SEAL 5000 FIBRE BASE UWAGA – NA PODŁOŻU Z DODATKIEM PIASKU KWARCOWEGO (CELEM UZYSKANIA POWIERZCHNI ANTYPOŚLIZGOWEJ	ŚCIANY OK. 200,0m² PODŁOGA 40,0m²
	REMONT - POMIESZCZENIA GENERATORÓW DWUTLENKU CHLORU	
-	DRZWI DREWNIANE PEŁNE, SZER. 80cm, Z OTWOREM WENTYLACYJNYM	2 szt.
-	DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO	16,0m²
-	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE (PODŁOGA)	16,0m²
-	PŁYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI 3,0m	70,0m²
-	POMIESZCZENIE GENERATORA NR 1 + PRZEMIESZCZENIE ISTNIEJĄCEGO GRZEBLA NA NOWĄ LOKALIZACJĘ	1 kpl.
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
-	PLAC BRUKOWANY - BRUK 8 CM, DROGOWY	50,0 m²
-	KRAWĘŻNIK DROGOWY	27,0 m

WYMAGA SIĘ ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY MAJĄCE KONTAKT Z WODĄ POSIADAŁY ATEST PZH.


DOPŁYW WODY ZE ZBIORNIKA NR 1
DOPŁYW WODY DO ZBIORNIKA NR 2
DOPŁYW WODY ZE ZBIORNIKA NR 2
DOPŁYW WODY DO ZBIORNIKA NR 3
DOPŁYW WODY ZE ZBIORNIKA NR 3
POMIESZCZENIE WĘZŁA ARMATUROWEGO
ISTNIEJĄCY ŻŁEW
ISTNIEJĄCA DRABINA
ISTNIEJĄCA BARIERKA OCHRONNA
PRZEKRÓJ F-F
skala 1:25
POMIESZCZENIE POMP
ZP MIASTO
ZP KRAK
POMIESZCZENIE GENERATORA DWUTLENKU CHLORU NR 1
POMIESZCZENIE GENERATORA DWUTLENKU CHLORU NR 2
DOPROWADZENIE WODY DO GENERATORA NR 1 STAL NIERDZEWNA AISI 304 DN25
DOPROWADZENIE WODY DO GENERATORA NR 2 AISI 304 DN25
DOPROWADZENIE ROZTWORU DWUTLENKU CHLORU Z GENERATORA NR 1 PCW DN25 (DN32)
DOPROWADZENIE ROZTWORU DWUTLENKU CHLORU Z GENERATORA NR 2 PCW DN25 (DN32)
DOPROWADZENIE WODY DO OCZOWYCH ŁUCZYWALEZYCZNA WĘZŁA W POMIESZCZENIU GENERATORA NR 2 STAL NIERDZEWNA AISI 304 DN20
PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY