



UWAGI:

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA SZR DLA ZASILANIA URZĄDZEŃ W POMPOWNI WODY UL. ASNYKA W OŚWIĘCIMIU, WYPOSAŻONA JEST W UKŁADY ZASILANIA I ZABEZPIECZEŃ DLA OBWODÓW OBIEKTOWYCH POMPOWNI. SZAFA TYPU HYDRA 685 FIRMY EMITER (LUB RÓWNOWAŻNA), WYKONANA Z TWORZYWA O STOPNIU OCHRONY IP65, IK 10 W KOLORZE RAL 7035 I WYMIARACH 616 x 816 x 323mm, PRZYSTOSOWANA DO ZAMYKANIA. APARATURA MOCOWANA NA PŁYTCIE MONTAŻOWEJ IZOLACYJNEJ (POLIESTER) ORAZ SZYBIE MONTAŻOWEJ TS 35. SZAFA W WYKONANIU Z KIESZENIĄ KABLOWĄ KKH68. W POROZUMIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM DOPUSZCZA SIĘ NA ETAPIE REALIZACJI ZABUDOWAĆ ROZDZIELNIĘ NA ŚCIENIE OBOK ROZDZIELNI RG-SZR / RG - ZS.

OPIS RYSUNKU

LP	MATERIAL / URZĄDZENIE	ILOŚĆ	JEDN.
1	KIESZEŃ KABLOWA KKH 68	1	SZT.
2	OBUDOWA SZAFY HYDRA 686	1	SZT.
2	CZUJNIK KONTAKTROWY OTWARCIA SZAFKI	1	SZT.

S Y S T E M Y E K O L O G I C Z N E		S - E	
Inwestor: 43-300 Bielisko - Biała ul.Czarnieckiego 7A		branża: elektryczna	
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. OSTATNI ETAP 6 32-603 OŚWIĘCIM		data: 09.12.2022 r.	
Nazwa opracowania: MODERNIZACJA INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ HYDROFORNI PRZY UL. ASNYKA W OŚWIĘCIMIU		nr proj. SE/05/03/2022	
Nazwa rysunku: ROZDZIELNIA SZR POMPOWNI WODY UL. ASNYKA OŚWIĘCIM		skala: -	
Projektował: inż. Stefan Rosół nr upr. proj. 44/83 BB	podpis	RYSUNEK E-04/PW	
zakres uprawnień: projektowanie w specjalności instalacyjno-inżyniering w zakresie instalacji elektrycznych			