

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Bazylika pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu z XIV wieku jest jedną z największych i najpiękniejszych tego typu budowli w Polsce. Przez wieki ulegała zniszczeniom, była naprawiana, odbudowywana i remontowana. Nie dokonywany był jednak jej kompleksowy remont konserwatorski. Obecnie pilnej interwencji wymaga dach świątyni, a jak wykazały badania konserwatorskie, konieczne jest również podjęcie kompleksach działań zmierzających do ratowania całego zabytku. Zakłada się utrzymanie obecnej formy architektonicznej oraz eksponowanie w jak największym zakresie zabytkowych wątków kamiennych i ceglanych, kamiennych detali architektonicznych i rzeźbiarskich oraz wypraw tynkowych.

Zapytanie dotyczy zakresu prac objętych dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie Wstępnej Promesy nr RPOZ/2022/11127/PolskiLad i obejmuje swych zasięgiem północną stronę dachu prezbiterium.

### **Zakres prac:**

1. Remont więźby dachowej – wzmocnienie osłabionych i wymiana zdegradowanych elementów
2. Wymiana pokrycia dachu
3. Konserwacja tynkowanych okienek.

## **OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZADANIA**

Prace konserwatorskie należy prowadzić z poszanowaniem historycznej estetyki i technologii wykonania obiektu. Program prac konserwatorskich należy modyfikować w miarę badań i pełnego rozpoznawania budowy, stanu zachowania i stopnia przekształceń. W związku z faktem, że niniejsze zadanie jest częścią wieloetapowego procesu konserwacji Bazyliki, wszelkie działania muszą uwzględniać doświadczenia, materiały i koncepcje konserwatorskie stosowane w dotychczas przeprowadzonych etapach. Prace należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji projektowej i konserwatorskiej, przepisami prawa budowlanego i wszelkimi uregulowaniami mającymi zastosowanie w odniesieniu do niniejszego przedsięwzięcia. Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia potrzeby uszczegółowienia i ewentualnej aktualizacji rozwiązań w miarę uzyskiwania bezpośredniego dostępu i rozpoznawania kolejnych fragmentów zabytku. Realizacja będzie prowadzona pod nadzorem DWKZ Delegatura Wałbrzych.

### **Wymogi wynikające ze specyfikacji planowanej realizacji**

1. Należy wziąć pod uwagę, że prace stanowią kontynuację już podjętych działań, w związku z czym dokonano już wyboru dachówki. Dachówka zastosowana przez Wykonawcę musi odpowiadać dotychczas zastosowanej pod względem wyglądu, rozmiaru i właściwości technicznych. W przypadku zastosowania rozwiązania odmiennego niż dotychczas

przyjęte, dachówka musi zostać zaakceptowana przez stosowne służby konserwatorskie. Ewentualne ryzyko dotyczące kosztów zmiany rozwiązań zamiennych lub ryzyka terminowego, wynikającego z ww. okoliczności, w tym uzyskania ewentualnych uzgodnień konserwatorskich, Wykonawca winien skalkulować w cenie oferty.

2. Zapewnienie należytej ochrony cennego zabytku w trakcie prowadzonych prac wymaga precyzyjnego ich zaplanowania. Konieczne jest zatem przedstawienie przez Oferenta projektów: rusztowań, systemu zabezpieczenia substancji zabytkowej w strefach prowadzonych prac, organizacji prac włącznie ze wskazaniem dróg i środków transportu materiałów.
3. Zaoferowane rozwiązania zostaną ocenione przez Zamawiającego, przy ewentualnym udziale eksperta, pod kątem:
  - a. zgodności z wymogami technicznymi dla rusztowań;
  - b. bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań dla budynku i jego elementów jak i osób uczestniczących w pracach lub osób postronnych;
  - c. ergonomiczności, tj. czy dane rozwiązanie pozwoli na realizację zamówienia w wyznaczonym terminie.
  - d. W przypadku, gdy zaoferowane rozwiązania będą nieadekwatne do osiągnięcia celów określonych w pkt. a) - c) powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z warunkami zamówienia.