



Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298 WT , przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.

Poręcze należy zainstalować na balustradach na wysokości 90 cm i 75 cm od płaszczyzny ruchu • (§ 298 ust. 4 WT)

SZKIC USYTUOWANIA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH INWALIDZKICH JAKO KOMUNIKACJA DO ŚWIE TLICY INTEGRACYJNEJ			
lokalizacja	ul. Wojska Polskiego 3-5, 48-370 Paczków, działka nr 414/18		
inwestor	PIASTUN - Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ul. OZIMSKA 48/42, 45-368 OPOLÉ		
treść rysunku	RZUT POCHYLNI		
			SKALA 1:50
data	22 - 07 - 2024r		RYŚ. NR P-1